



| LEGENDA ZNAČEK SILNOPROUDU: | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| | ROZVODY NN, NEZÁLOHOVANÉ |
| | ROZVODY NN POŽÁRNÍ 230V |
| | ROZVODY NN POŽÁRNÍ 24V |
| | KABELY CENTRAL A TOTAL STOP |

ROZVODNÁ SOUSTAVA : NN ČÁST – 3+N+PE, AC 50Hz, 230/400V / TN–C–S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.3
NN ČÁST: ZÁKLADNÍ – IZOLACÍ, KRYTÍM
NN ČÁST: PŘI PORUŠE – AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
V OBJEKTU PROVEDENO POSPOJOVÁNÍ DLE ČSN 33 2000–5–54 ed.3

| | | | |
|---------|--------------|--------|-------------|
| REVIZE: | POPIS ZMĚNY: | DATUM: | VYPRACOVAL: |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bp_v ±0,000 = 388,670m n. m.

| | | |
|--|--|---|
| AKCE: SOS112 - SPOLEČNÉ OPERAČNÍ STŘEDISKO IZS KARLOVARSKÉHO KRAJE | | STUPEŇ PD: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY - DPS |
| INVESTOR A OBJEDNATEL: Karlovarský kraj, IČO 70891168 Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary - Dvory | | OBJEKT: SO-101 - BUDOVA SOS 112 |
| MÍSTO STAVBY: Závodní, 360 06, Karlovy Vary pozemek parc. č. 527/163, k.ú. Karlovy Vary | | ČÁST DOKUMENTACE: D.1.4.07 - ELEKTROINSTALACE SILNOPROUDÁ HROMOSVOD, UO ESI |
| GENERÁLNÍ PROJEKTANT: INTAR s.r.o. Bezručova 811/7a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz | | ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 30080151-4 |
| VEDOUČÍ PROJEKTU: ING. MARTIN STRNAD, mstrnad@intar.cz | | AUTORIZACE: |
| HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. MARTIN STRNAD | | DATUM: 07/2024 |
| ZHOTOVITEL ČÁSTI: explan s.r.o. Michelská 18/12a, 140 00, Praha 4 tel.: +420 724 555 052 www.explan.cz, explan@explan.cz | | FORMÁT: 6 × A4 |
| ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: J. VESELSKÝ | | KOPIE: |
| VYPRACOVAL: ING. M. HOLCMAN | | MĚŘÍTKO: - |
| VÝKRES: SCHÉMA NO | | |
| EVIDENČNÍ ČÍSLO: 30080151-3/SO-101/D.1.4.07 | | ČÍSLO VÝKRESU: 305 |
| | | REVIZE: 0 |