



Název
zadavatele: Karlovarský kraj
Sídlo: Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168
Vyřizuje: Ing. Jana Sobotková
Č. j.: KK/410/OP/26

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

v souladu s podmínkami, které si zadavatel vyhradil v zadávací dokumentaci, podává tímto vysvětlení k veřejné zakázce: „Zabezpečení škol a školských zařízení v Karlovarském kraji – Základní škola Ostrov, příspěvková organizace“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P26V00000136“

Dne 20. 02. 2026 obdržel zadavatel výše uvedené veřejné zakázky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

OTÁZKA:

RFID čtečky a karty

LCD klávesnice typ N013001 mají integrovanou čtečku EM. V projektové dokumentaci je však uveden požadavek na formát MIFARE. Interní PCB čtečka do klávesnice typ N013060 s formátem MIFARE/DESFire se již nevyrábí a není za ni dostupná náhrada.

ODPOVĚĎ:

Dle informací od výrobce máme zprávu, že pracuje na náhradě tohoto modulu. Dodávky mají být co nejdříve obnoveny, takže do realizace by se měl výpadek vyřešit.

OTÁZKA:

Jaký typ RFID karet (MIFARE Classic / DESFire EV1 / jiný formát) má být součástí nabídky.

ODPOVĚĎ:

Typ karet má být podle použitých čteček. Škola v současnosti žádný systém karet nepoužívá - nenavazujeme na již existující systém.

OTÁZKA:

Panic tlačítko (bezdrátové)

V zadávací dokumentaci je uvedena položka:

„Tlačítko nebo ovladač panic, bezdrátový včetně přijímače (sada) s dlouhým dosahem.“

Není zřejmé, jaký konkrétní systém či technické parametry jsou požadovány (např. dosah, způsob integrace do EZS, certifikace apod.).



ODPOVĚĎ:

Položka musí splnit:

- 1) poplach bude adresný
- 2) pokud bude mít přijímač více vysílačů, bude možné určit, jaký vysílač zahlásil poplach
- 3) poplach bude směřován na čísla určená školou
- 4) poplach bude možné směřovat po dohodě na městskou policii Ostrov
- 5) bezdrátový systém bude zapojen do systému PZTS (ACS)

Dne 24. 02. 2026 obdržel zadavatel výše uvedené veřejné zakázky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

OTÁZKA:

V souvislosti s náročností zpracování cenové nabídky bychom zdvořile požádali o prodloužení lhůty pro podání nabídky o 5 pracovních dní.

ODPOVĚĎ:

Zadavatel rozhodl žádosti vyhovět a prodloužit lhůtu pro podání nabídek do 09.03.2026 do 10:00 hodin. Zadavatel zároveň vkládá upravenou výzvu.

V Karlových Varech dne 24. 2. 2026

Ing. Jana Sobotková
oddělení veřejných zakázek
odbor právní