

Název zadavatele:	Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková organizace
Sídlo:	Perninská 975 36222 Nejdek
IČO:	69979821

Dodatečné informace č. 14 k zadávacím podmínkám

v souladu s ust. § 49 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

veřejné zakázky

„Nová budova hospicové péče Rehos Nejdek“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „**P16V00000361**“

ev. č. VZ ve VVZ: „**640994**“

Zadavatel poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám v souladu s ust. § 49 odst. 4 Zákona v tomto znění:

Znění dotazu č.1 ze dne 22.9.2016

V PD - Řezy A-A, B-B, C-C - je uvedena skladba střechy S1, S2, S3

jako součást skladby je uvedena - parozábrana z modif. asphalt. pásů s hliníkovou vložkou tl. 4 mm.

Tato parozábrana není uvedena ve výkazu výměr.

Má být tato parozábrana součástí skladby střechy? Pokud ano, žádáme zadavatel o doplnění položky do výkazu výměr a zaslání všem uchazečům.

Odpověď na dotaz č.1:

Parozábrana – parozábrana musí být součástí skladby střech, a také je zahrnuta ve výkazu výměr pod položkou 257 (uvedená výměra ve výkaze u této položky zahrnuje všechny skladby s1, s2 i s3).

V Nejdku dne 26. 09. 2016

Jakub Anton, Vedoucí technik, v.r.