

<b>Název zadavatele:</b>	Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková organizace
<b>Sídlo:</b>	Perninská 975 36222 Nejdek
<b>IČO:</b>	69979821

## **Dodatečné informace č. 14 k zadávacím podmínkám**

v souladu s ust. § 49 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

veřejné zakázky

### **„Nová budova hospicové péče Rehos Nejdek“**

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „**P16V00000361**“

ev. č. VZ ve VVZ: „**640994**“

Zadavatel poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám v souladu s ust. § 49 odst. 4 Zákona v tomto znění:

Znění dotazu č.1 ze dne 23.9.2016

D 1.1.01.1,2,3 - NOVÁ BUDOVA HOSPICOVÉ PÉČE

Položka soupisu prací č.:

787 Dokončovací práce - zasklívání

Zasklení střech+lišty+bezpečnostní sklo+folie m2 54,150

Žádáme o doplnění, jaká je požadovaná tloušťka bezpečnostního skla?

Znění dotazu č.2 ze dne 23.9.2016

K ocenění stavebního objektu "D 1.2.1.07 - KOMUNIKACE - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ" žádáme o zaslání - Technické zprávy s výpisem SDZ a situaci, ve které budou znázorněny všechny dopravní značky - SDZ a VDZ.

V PD dopravní řešení je vyznačeno pouze 5 ks nových svislých dopravních značek, zatímco, ve výkazu výměr jich je 13 ks, z toho 1 ks velkoplošné dopravní značky, u které je potřeba znát aspoň rozměr a způsob osazení ( příhrady, zeď, ...ap.)

Odpověď na dotaz č.1:

Bezpečnostní sklo – tloušťka i skladba zasklení je závislá na únosnostních tabulkách Vámi vybraného dodavatele zasklení. Navrhované sklo musí dle statického posudku, který je součástí projektové dokumentace, odolat klimatickému zatížení sněhem pro VII. pásmo, tj. provoznímu zatížení 320 kg/m<sup>2</sup> a extrémnímu zatížení 480 kg/m<sup>2</sup>. Vzdálenost podpor je cca 1,0 m (přesněji 935 mm a 930 mm), jak je patrné ve výkresové části (US-02\_O.K. zastřešení terasy).

Odpověď na dotaz č.2:

Dopravní značení – Do zadávací dokumentace byl vložen nový výkaz výměr a dopravní situační výkres. Vodorovné dopravní značení se týká především označení třech nových stání pro invalidy. Svislé dopravní značení zahrnuje osazení 7 ks nových značek na 4 ks nových sloupcích. Nové dopravní značení je na přiloženém výkrese označeno barevně. Značky vyznačené pouze černým obrysem jsou stávající.

V Nejdku dne 27. 09. 2016

**Jakub Anton, Vedoucí technik, v.r.**