

<b>Název zadavatele:</b>	Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková organizace
<b>Sídlo:</b>	Perninská 975 36222 Nejdek
<b>IČO:</b>	69979821

### **Dodatečné informace č. 17 k zadávacím podmínkám**

v souladu s ust. § 49 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

veřejné zakázky

**„Nová budova hospicové péče Rehos Nejdek“**

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „**P16V00000361**“

ev. č. VZ ve VVZ: „**640994**“

Zadavatel poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám v souladu s ust. § 49 odst. 4 Zákona v tomto znění:

Znění dotazu č.1 ze dne 29.9.2016

Výkaz výměř

D 1.1.01.1.2.3. - Nová budova

pozice p.č. 400 M 553417R11 O14 - Hliníkové okno jednokř OS 2000x1750 mm ks 8,000

dle Tabulek oken má být rozměr okna 1600x1750mm

Dotaz: Který rozměr platí?

Odpověď na dotaz č.1:

Rozměr okna O14 – u dotazovaného okna platí rozměr uvedený v projektové dokumentaci, tj. 1600x1750 mm.

V Nejdku dne 03.10.2016

**Jakub Anton, Vedoucí technik, v.r.**