

Legenda TV rozvody

ZM Anténní zásuvka. R+TV.průchozí/koncová

Legenda datové rozvody
Legenda strukturovaná kabeláž

ZM zasuvka 1x RJ45 KAT.6

Poznámky
el.rozvody jsou uloženy pod omítkou, na povrchu
výškové osazení přístrojů dle prvků nn nad podlahou
při montáži kabelů budou dodrženy požadavky dle výrobců kabelů
minimální odstuprozvodů od zařízení nn dle tabulky 1 (tab. 3 a 4 ČSN EN 50174-2 ed.2)

Stávající rozvody
Ochrana před neb.dotykem :
Je provedena dle ČSN341010.
U živých částí izolací a krytem.U neživých částí izolací a nulováním.
Doplňková ochrana pospojováním
Prostory s hlediska nebezpečí úrazu el.proudem dle ČSN341010 čl.2 jsou bezpečné.

Soustavy: 1+N+PE 230V AC /TN-S
2 - 12V AC / DC - SELV

Ochrana před nebezpečným dotykem:
samočinným odpojením od zdroje - část NN
bezpečným malým napětím - část MN

půdorys - 3.NF
elektronická komunikace - slaboproud

Zodp.projektant, MATALA P.
kontroloval MATALA P.
Číslo autorizace 0300583
Petr MATALA - PROJEKCE
Východní 12, 352 01 AŠ
IČO 41631072
mobil +420 606 437 798
E-mail matala@tscali.cz
E-mail matala59@gmail.com

Investor: Domov pro seniory v Hranicích, příspěvková organizace, Krásňany 766, 351 24 Hranice,

Rekonstrukce střechy objektu domova vč. půdní vestavby a solárních panelů na střechu
Domov pro seniory v Hranicích, Krásňany 766,

D.1.4. 4. Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem
D.1.4. 5. Elektronická komunikace

Formát	A3 .1
Měřítko	1 : 75
Datum	10 / 2014
Č.zakázky	53 / 2014
stupeň	D P S
Č.výkresu	10
Č.paré	