


Ochranná opatření

- základní ochrana

- ochrana při poruše

stupeň normální - Ochrana automatickým odpojením od zdroje+ doplňková ochrana
stupeň doplněný - chráničem (požární bezpečnost)

3+PEN, 50HZ, 400V/230V, TN-C-S

Zodp.projektant, MATALA P.	kontroloval MATALA P.		Petr MATALA - PROJEKCE Výhled 12, 352 01 Aš IČO 4163 1072 mobil 7420 606 437 798 E-mail matala@projeck.cz E-mail matala@seznam.cz	
Číslo autorizace 0300583				
Investor 351 24 Hranice.			Domov pro seniory v Hranicích, příspěvková organizace, Křtiny 766	
Rekonstrukce střešny objektu domova vč. půdní vestavby a solárních panelů na střechu Domov pro seniory v Hranicích, Křtiny 766,				
D.1.4. 4. Stínoproudá elektroinstalace včetně ochrany před bleskem D.1.4. 5. Elektronická komunikace				
			5	