



Legenda: Elektro

R2 Hlavní centrála komunikace sestra-pacient

SE
jednotka vstupu

 Zásuvka pacienta s držákom mikrofónu. tlačítka s repro

Svítlidlo signalizační LED 3 úrovně

Táhló a tlačítko nouzového volání

RT Tlačítko nouzového volání

Poznámky
el.rozvadky jsou uloženy pod omítkou, na povrchu, výškové osazení přístrojů dle prvků m nad podlahou při montáži kabelů budou dodrženy požadavky dle výrobce kabelů minimální odstup rozvadzů od zařízení m dle tabulky 1 (tab. 3 a 4 ČSN EN 50174-2 ed.2)

Soustavy: 1+N+PE 230V AC / TN-S
2 - 12V AC / DC - SELV

Ochrana před nebezpečným dotykem: samojiným odpojením od zdroje - část NN bezpečným malým napětím - část MN elektronická komunikace - komunikační systém sestává z púdrys - 3

- část MN bezpečným malým napětím

elektronická komunikace - komunikační systém sestra-pacient

Zodp.projektant,
MATALA P. kontroloval
MATALA P.

Číslo autorizace 0300583

Investici 351 24 Hranice

Rekonstrukce střechy objektu domova vč. půdní vestavby a solárních panelů na střechu

D.1.4. 4. Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem
D.1.4. 5. Elektronická komunikace

Petr MATÁLA - PROJEKCE
Východní 12, 352 01 Aš
IČO 41631072
mobil +420 606 437 798
E-mail matala@tiscali.cz
E-mail matala59@gmail.com

Měřítko	1 : 100
---------	---------

Datum	10 / 2014
Č.zakázky	53 / 2014
středně	DPS

stúpen	D P 3
Č.výkresu	Č.paré

3
