



Nemocnice Karlovy Vary - Objekt "C" stavební úpravy 3. NP

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Na základě požadavku účastníka zadávacího řízení na dodatečné informace poskytuje zadavatel následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2

Ve výkaze výměr 06 - VZT – Západní, bych prosil o bližší upřesnění položek č. 8 a 37-40.

Dodatečné informace č. 2

Položka č. 8 - jedná se o demontáž stávající vnitřní klimatizační jednotky a její přesun

Položky č. 37- 40 se týkají dodávky a montáže nové venkovní a vnitřní jednotky klimatizace umístěné v místnosti 4.07 (vnitřní jednotka) a na lodžii 4.28 (venkovní jednotka).

U položky č. 38 došlo k "překlepu", místo slova "venkovní" má být uvedeno slovo "vnitřní".

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3

Je možné nahradit klima jednotky?

Dodatečné informace č. 3

Platí to, co je uváděno v projektové dokumentaci tedy: jmenovitě uvedené typy materiálů a zařízení představují minimálně požadovaný standart, uvedené výrobky a materiály lze zaměnit za stejně kvalitní nebo kvalitnější po dohodě s investorem a provozovatelem nemocnice a odsouhlasení projektantem, při dodržení platných technických norem a předpisů. Viz bod 2 Výzvy – Vymezení plnění veřejné zakázky.

Je potřeba nabízené výrobky a zařízení konzultovat a následně odsouhlasit pomocí vzorkovacích protokolů. Viz bod 11.14 návrhu smlouvy o dílo.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 4

VV 01 – Stavební – Východní – položka č. 47 jedná se pouze o penetrační nátěr? Výměra je správná?

Dodatečné informace č. 4

Ano, jedná se pouze o penetrační nátěr, do rozpočtu je daný jako dvojnásobný.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 5

Jaký má být typ podhledu? Ocelový nebo minerální?

Dodatečné informace č. 5

Nové kazetové podhledy budou minerální - viz. legenda místností na výkrese půdorysu (odkaz č.5 a 9) jednotlivých půdorysů (západní a východní část)

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 6

Kde najdeme položku týkající se opláštění předstěn z desek KNAUF DIAMANT?

Dodatečné informace č. 6

Položka předsazených stěn - jedná se o položku č. 51.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 7

Pokud se najdou další nejasnosti, máme se držet dle výkresů nebo VV?

Dodatečné informace č. 7

Zadávací dokumentaci tvoří všechny dokumenty zveřejněné na profilu zadavatele. Žádný dokument není nadřazen druhému. Pokud účastník najde nesrovnalost v zadávací dokumentaci, může požádat o její vysvětlení.

V Karlových Varech, dne 21. 11. 2016

Ing. Věra Tomsová

vedoucí odboru investic a správa majetku