



Nemocnice Karlovy Vary - Objekt "C" stavební úpravy 3. NP

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Na základě požadavku účastníka zadávacího řízení na dodatečné informace poskytuje zadavatel následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 8

Ve VV VZT západní části, položka č. 8 – kde a jaká jednotka se bude demontovat? Má se demontovat i potrubí?

Dodatečné informace č. 8

Jedná se o demontáž stávající vnitřní jednotky klimatizace, (samozřejmě vč. trubiček pro vedení chladiva mezi vnitřní a venkovní jednotkou, a trubky pro odvod kondenzátu). Jednotka je zavěšena pod stropem v prostoru budoucí místnosti 4.09. Ve výkrese bouracích prací je to v popise označeno položkou pzn 23. Jednotka se však již nepoužije, v dokumentaci větrání a v rozpočtu je nahrazena novou (jde o položky č. 8 a č. 37-40, které byly vysvětleny v dodatečné informaci č. 2

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 9

Je možné dostat lepší výkresy, kde se nepřekrývají písmena ve stavebních půdorysech? Legendy, poznámky atd. nejsou čitelné.

Dodatečné informace č. 9

V sekci zadávací dokumentace byly nahrazeny soubory s opravenými výkresy půdorysů. Konkrétně se jedná o soubory pod názvem.

2_VÝCHODNÍ ČÁST - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

2_ZÁPADNÍ ČÁST - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Součástí těchto dokumentů jsou jednotlivé stavební půdorysy.

V Karlových Varech, dne 22. 11. 2016

Ing. Věra Tomsová
vedoucí odboru investic a správa majetku