



V Praze dne 7.5.2015

Věc: Dotazy a odpovědi k zadávací dokumentaci č. 2

Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám níže sděluji otázky a odpovědi k zadávací dokumentaci ve věci níže uvedené veřejné zakázky:

Název zadavatele:	Muzeum Karlovy Vary, p.o. Karlovarského kraje
Sídlo zadavatele:	Karlovy Vary, Pod Jelením skokem 393/30, PSČ 360 01
Název veřejné zakázky:	REALIZACE NOVÉ EXPOZICE MUZEA KARLOVY VARY
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení

Otázka č. 1

Znění dotazu

Ve výkazu výměr – VV1 je pod položkou V. 02 uvedena pultová vitrína 1800 x 500 x 400mm plný výsuv. Je možné na délku skla 1800 mm nalepit skleněné žebro nebo Al profil, eloxovaný v. 25mm, které zabrání průhybu horního skla?

Znění odpovědi

Tento typ vitríny je pod položkou V.01/1a, kde je v tabulce uvedeno následující :“ *ve vitríně je skleněné příčka dělící vitrínu na dvě poloviny*”, stejně tak je i čelní stěna dělena na dvě poloviny. Strop vitríny tak není 1800mm dlouhý, ale jen 900mm, což nevyžaduje vyztužení proti průhybu.

Otázka č. 2

Znění dotazu

Ve výkazu výměr – VV2 je pod položkou V. 02 uvedena válcová vitrína o průměru 400 mm a výšce 3660 mm. Po konzultaci s výrobcem nelze vyrobit válcovou vitrínu o průměru 400 mm. Výrobce doporučuje z hlediska zajištění svislé roviny skla a výšky jako minimální průměr 600 mm. Lze ve výkazu výměr průměr vitríny změnit?

Znění odpovědi

Průměr vitríny musí být zachován. Může se snížit výška skla na 2800 mm s tím, že vitrína bude mít 400mm vysoký ocelový sokl a nad vitrinou bude až do stropu (cca 460 mm) vysoký ocelový nástavec o průměru vitríny. Ocel bude s povrchovou úpravou komaxitem, odstín bude vybrán dle vzorků.

Otázka č. 3
Znění dotazu
V knize svítidel je pod označením „SV – osvětlení vitríny bodové“ ilustrační obrázek svítidla s klasickou konstrukcí, která není prachotěsná. Je možné použít tento typ konstrukce LED svítidla v kombinaci se stropním krytem vitríny, nebo je požadováno prachotěsné LED svítidlo např. s kulovým čepem? Jaký je požadovaný materiál stropní desky?
Znění odpovědi
Je požadována prachotěsná konstrukce a u vitrín s pasivně regulovatelným klimatem i parotěsné zabudování LED svítidel. Materiál stropů vysokých vitrín se zabudovanými LED reflektory může být i odlišný od námi popsané konstrukce, musí však splňovat požadavky na funkčnost, musí být prachotěsný a parotěsný a musí umožnit zabudování svítidel, toto se týká i požadovaného vzorku č.1.

Otázka č. 4
Znění dotazu
Vzorek č. 1-Vitrína vysoká se zásuvkou 900x500x 2000 mm Je možné dodat vitrínu i v jiných rozměrech při zachování ostatních zadávacích parametrů?
Znění odpovědi
Ano, lze dodat jako vzorek vitrínu o rozměrech v rozpětí + - 200 mm od rozměrů šířky (900mm) a výšky v zadání. U hloubky (500mm) v rozpětí +200mm.

Otázka č. 5
Znění dotazu
Vzorek č.2- Pultová vitrina pultová včetně kovové podnože rozměr 1200x700 x 1000 mm(60 mm podnož) Je možné dodat jako vzorek i vitrínu v jiných rozměrech při dodržení ostatních zadávacích parametrů?
Znění odpovědi
Ano, lze dodat jako vzorek vitrínu o půdorysných rozměrech v rozpětí + - 200mm od rozměrů v zadání.

Otázka č. 6
Znění dotazu
Vzorek č.3- Vitrína zásuvková pultová na soklu 800x500xvýška 1000mm (400 mm sklo , 600 mm sokl) Je nutné dodat sokl dle výkresu pro upevnění na zeď (tvaru L) a nebo je možné dodat sokl samostojný ?
Znění odpovědi
Sokl je samostojný, dle popisu u vzorku. Jelikož se nejedná o sokl, který ve finále pod touto vitrínou bude, může být sokl řešen i jiným způsobem, který ale zajistí to, aby se vitrina při otevření nepřevrhla.

Otázka č. 7
Znění dotazu
Bylo by možné uveřejnit výkresy ve formátu dwg, jelikož z výkresů v pdf, nelze přesně odečíst délka lištového systému.
Znění odpovědi
Výkresy v .dwg formátu nebudou uveřejněny. Ve výkresech O.03, O.04, O.05 jsou kódy lišt a v knize svítidel O.02 jejich rozměry, z těchto podkladů lze délky lišt jednoznačně určit.

Ing. Jitka Popeláková
jednatel Veřejné zakázky s.r.o.
tel. 224 318 907