

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ

Veřejná zakázka: **Art centrum Galerie 4, rekonstrukce špýcharu, Františkánské nám. 30/1, Cheb – GALERIJNÍ SVÍTIDLA**

Zadavatel: Galerie 4 – galerie fotografie, příspěvková organizace Karlovarského kraje

Vyřizuje: Mgr. Zbyněk Illek

Dodatečná informace č.: 1

Způsob vznesení dotazu: elektronicky na adresu archiv@galerie4.cz, dne 11.5.2015, 14:10 hod

Dotaz č. 1	V souvislosti s výběrovým řízením galerijních svítidel pro Galerii 4 v Chebu máme dotaz k technickým parametrům zadání: Bod 1 - Je zde uvedena minimální hodnota světelného toku, která nevypovídá o účinnosti svítidla, ani jakou intenzitou mají být výstavní plochy (exponáty) osvětleny. Účinný optický systém si vystačí i s menší hodnotou světelného toku než je uvedena pro srovnatelné výstavní prostory. Aby nebyla tato technicky vyspělá svítidla tímto parametrem diskriminována, žádáme a doporučujeme o snížení této hodnoty na min. 500lm.
Odpověď č. 1	Zadavatel vyhovuje požadavku uchazeče a snižuje hodnotu světelného toku (řádek 1 přílohy č. 4 – Technické specifikace) na minimální hodnotu 500 lm. Dále doplňuje o minimální hodnotu měrné účinnosti svítidla, která by měla být větší než 45 lm z Watu.
Dotaz č. 2	Bod 10 – mají být nabídnuta svítidla, která umožňují min. 7 vyzařovacích distribucí. Není nám na trhu známo svítidlo, které umožňuje 7 vyzařovacích distribucí v jediném (totožném těles svítidla. Pokud ano, vede pouze k jedinému výrobcí a jsou znevýhodněny systémy, které umožňují 6 vyzařovacích /světelných distribucí, což je dosti variabilní pro výstavní prostory.
Odpověď č. 2	Zadavatel souhlasí se snížením požadavku na počet vyzařovacích distribucí ze 7 na 6.
Dotaz č. 3	Obecně ke všem bodům Jakým způsobem bude porovnáváno/hodnoceno splnění všech uvedených parametrů?
Odpověď č. 3	Pro posouzení, zda uchazeč splnil požadované technické parametry poptávaných dodávek, vyžaduje zadavatel důsledné vyplnění posledního sloupce v tabulce přílohy č. 4 Technické specifikace. Posouzení bude spočívat v konstatování, zda byly tyto podmínky splněny či nikoliv. Hodnotícím kritériem je nejnížší nabídková cena včetně DPH. Vybraný uchazeč předloží mj. i funkční vzorek nabízeného výrobku.

V Karlových Varech dne 13. 5. 2015

Mgr. Zbyněk Illek
Ředitel příspěvkové organizace