

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ

Veřejná zakázka: **Art centrum Galerie 4, rekonstrukce špýcharu, Františkánské nám. 30/1, Cheb – GALERIJNÍ SVÍTIDLA**

Zadavatel: Galerie 4 – galerie fotografie, příspěvková organizace Karlovarského kraje

Vyřizuje: Mgr. Zbyněk Illek

Dodatečná informace č.: 3

Způsob vznesení dotazu: při prohlídce místa budoucího plnění dne 12.5.2015

Dotaz č. 1	Jaký je požadavek zadavatele na osvětlení exponátů nebo výstavních panelů (hodnota v luxech)
Odpověď č. 1	Osvětlení exponátů by mělo odpovídat hodnotě 50 – 400 lx ze vzdálenosti dvou metrů.

V Karlových Varech dne 13. 5. 2015

Mgr. Zbyněk Illek
Ředitel příspěvkové organizace