



V Praze dne 18.5.2015

Věc: Dotazy a odpovědi k zadávací dokumentaci č. 6

Šdokumentaci ve věci níže uvedené veřejné zakázky:

Název zadavatele:	Muzeum Karlovy Vary, p.o. Karlovarského kraje
Sídlo zadavatele:	Karlovy Vary, Pod Jelením skokem 393/30, PSČ 360 01
Název veřejné zakázky:	REALIZACE NOVÉ EXPOZICE MUZEA KARLOVY VARY
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení

Otázka č. 1

Znění dotazu

V případě, že u vzorkové vitríny bude stropní panel řešen vzduchotěsně bez nutnosti použití vrchního skla, je možné toto sklo vypustit? V případě, že nikoliv, jak má být řešen vrchní přívod el. proudu (resp. přívodního kabelu) skrze sklo? Kde má být umístěno ovládání stmívání stropního panelu nebo jak má být stmívání řešeno.

Znění odpovědi

Dodávka bude včetně vrchního skla. Elektrická energie může být vedena skrze profil vitríny. Ovládání osvětlení bude umístěno na vnější straně stropu vitríny.

Ing. Jitka Popeláková
jednatel Veřejné zakázky s.r.o.
tel. 224 318 907