



V Praze dne 20.5.2015

Věc: **Dotazy a odpovědi k zadávací dokumentaci č. 7**

Šdokumentaci ve věci níže uvedené veřejné zakázky:

Název zadavatele:	Muzeum Karlovy Vary, p.o. Karlovarského kraje
Sídlo zadavatele:	Karlovy Vary, Pod Jelením skokem 393/30, PSČ 360 01
Název veřejné zakázky:	REALIZACE NOVÉ EXPOZICE MUZEA KARLOVY VARY
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení

Otázka č. 1

Znění dotazu

V zadávací dokumentaci a výkazu výměr chybí tloušťka litých podlah a řez dubovými podlahami. Prosím o uvedení tlouštěk a doplnění výkresu řezu podlahami, kde bude zřetelná jejich konstrukce.

V souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb, dle §40, odst. 3 požadujeme stanovení nového termínu pro předložení nabídky a specifikovaných vzorků.

Znění odpovědi

Na dodávku se vztahují jakosti ISO a příslušné normy týkající se těchto typů podlah, typu objektu a způsobu využití místností, ve kterých se podlahy nachází .

Litá podlaha

Dokumentace se odkazuje na normy týkající se tohoto typu podlah. Tloušťka vrstvy 2-3 mm, způsob aplikace a příprava podkladu bude dle technického listu výrobce stěrky.

Dubová podlaha

šířka masivních dubových podlahových palubek minimálně 150 mm

tloušťka palubek minimálně 20 mm

požadovaná kvalita A/B

rozteče podkladních hranolů minimálně 400 mm, výška hranolů je patrna z řezu (viz detaily)

Spojení na pero/drážku

Kotvení palubek do podkladních hranolů přes pero/drážku.

Vzhledem k tomu, že popis podlahy vychází z normových požadavků kladených na tento typ podlahy (norma určuje mimo jiné např. rovinnost podlahy, rozměrová stálost, protiskluznost) a nejedná se tedy o změnu zadání, lhůta pro podání nabídek zůstává v platnosti.

Otázka č. 2
Znění dotazu
Expozice má být vybavena dubovou podlahou. Jaký je požadavek na tloušťku a šířku dubových prken. V jaké kvalitě mají být? Jaké mají být rozteče pro podkladní hranoly pod podlahu? Je potřebné přesně specifikovat. Prosíme o odpověď obratem.
Znění odpovědi
Viz. odpověď na dotaz č. 1

Otázka č. 3
Znění dotazu
Je možné vzorkovat reflektorová svítidla do lišt s LED 3000K a doložit možnost dodání LED 4000K katalogovým listem od výrobce?
Znění odpovědi
Ano. Chromatičnost zdroje svítidla není relevantní pro hodnocení kvality svítidla. Musí být ale doloženo, že pro dané svítidlo bude možné dodat zdroj o požadované chromatičnosti 4000K.

Ing. Jitka Popeláková
jednatel Veřejné zakázky s.r.o.
tel. 224 318 907