



Městský úřad Mariánské Lázně

Stavební úřad

adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Příčná 647, 353 01 Mariánské Lázně
telefon: 354 922 149, fax: 354 623 186, e-mail: mumml@marianskelazne.cz

Spis. zn.: STAV/20/344/FK
Č.j.: STAV/22/1967/FK

Mariánské Lázně, dne 17. 05. 2022

Vyřizuje: Ing. František Krejčí
Telefon: 354 922 172
E-mail: frantisek.krejci@mumml.cz

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Chebská č. p. 282, 356 01 Sokolov

ROZHODNUTÍ

ZMĚNA TERMÍNU STAVEBNÍHO ZÁMĚRU A TERMÍNU PRO DOKONČENÍ STAVBY

Výroková část:

Městský úřad Mariánské Lázně, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a Městský úřad mariánské Lázně, stavební úřad, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 písm. c) stavebního zákona, přezkoumal žádost o změnu termínu stavebního záměru a termínu pro dokončení stavby, kterou dne 21. 03. 2022 podala

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, IČO 70947023, Chebská č. p. 282, 356 01 Sokolov

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Podle § 94 stavebního zákona

p r o d l u ž u j e

platnost stavebního záměru spis. zn. STAV/20/344/FK, č. j. STAV/20/1290/FK ze dne 01. 04. 2020 na stavbu

Modernizace mostu ev. č. 198 - 035 Teplá

(dále jen "stavba") na pozemcích st. p. 446 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2355/1 (ostatní plocha), parc. č. 2713 (ostatní plocha), parc. č. 2721/5 (trvalý travní porost), parc. č. 2792/1 (ostatní plocha), parc. č. 2845/1 (ostatní plocha), parc. č. 2852/1 (ostatní plocha), parc. č. 2969/1 (ostatní plocha), parc. č. 3010/4 (vodní plocha), parc. č. 3017/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Teplá, a termín dokončení stavby stanoví na 31. 12. 2024

Popis stavby:

Stávající silně poškozený železobetonový trámový most bude odstraněn a nahrazen novým železobetonovým rámem. Založení mostu je hlubinné na železobetonových pilotech. Rozměry nového mostu odpovídají původnímu mostu a současným požadavkům, přičemž dojde ke zvětšení průtočného

profilu. Součástí modernizace je položení nové vozovky na mostě i v předpolí mostu. Odvodnění vozovky je zajištěno podélným a příčným sklonem, odvodňovači, skluzy a obrubníkovými vpustěmi. Na římsy s odraznými obrubníky bude osazeno ocelové zábradlí. Před zahájením prací na mostě budou provedeny potřebné přeložky sítí a provizorní lávka.

Po dobu výstavby bude zajištěno provizorní převedení potoku Teplá v korytu omezeném přesahy štětových stěn výkopu. Koryto bude po ukončení prací vráceno do původního stavu.

Most se nachází v intravilánu města Teplá. Přístup je po silnici II/198, kterou most převádí přes potok Teplá. Po dobu výstavby bude silnice uzavřena a přístup bude zajištěn provizorní lávkou a objízdou trasou.

- Stavba zahrnuje tři stavební objekty:
- SO 201 Most ev. č. 198-035 Teplá
- Založení mostu je hlubinné na železobetonových pilotech v počtu 10ks/opěra. Piloty jsou vetknuty do dříku a paty rovnoběžných, polozavěšených křídel. Dříky jsou opatřeny ozuby pro uložení kotvených přechodových desek délky 3,0 m. Nosná konstrukce tl. 662 - 750 mm je vetknuta rámovými rohy a opatřena náběhy. Římsy s odraznými obrubníky a rezervními chráničkami šířky 1800 mm a 2300 mm budou opatřeny ocelovým zábradlím se svislou výplní. Rozměry mostu odpovídají stávajícímu mostu a současným požadavkům, křídla a římsy byly prodlouženy. Dojde ke zvětšení průtočného profilu. Součástí modernizace je položení nové vozovky na mostě i v předpolí mostu. Odvodnění vozovky je zajištěno podélným a příčným sklonem s použitím odvodňovačů, skluzy a obrubníkových vpustí.
- SO 202 Provizorní lávka
- Po dobu uzavření mostu pro dopravu bude v jeho blízkosti umístěna dočasně lávka pro pěší. Předpokládaná konstrukce lávky je ocelová z plnostěnných nosníků osazených na panelovou rovinu s pochozí plochou šířky 1,5 m tvořenou pororošty a opatřenou zábradlím. Skutečné provedení dočasných konstrukcí je při dodržení normovaných parametrů věcí zhotovitele. Příchod k lávce tvoří šterkové chodníky napojené na stávající komunikace. Umístění lávky je na návodní straně podle projektové dokumentace. Dočasné konstrukce budou po předání SO 201 kompletně odstraněny a terén uveden do původního stavu.
- SO 430 Přeložka venkovního vedení NN, ČEZ Distribuce
- V rámci přeložky venkovního vedení NN bude demontováno venkovní vedení křížící komunikaci ul. Máchova v těsné blízkosti mostu, které napájí zařízení VaK Karlovy Vary. Toto zařízení bude nově napájeno ze stávající větve zemního kabelového vedení napojeného v rozpojovací skřini (v blízkosti podpěrného bodu č. 146) a pokračujícího v komunikaci do ul. Žižkova. Toto vedení bude v ul. Máchova v místě křížení komunikace odkryto (v šíři 1,2 m pro realizaci propojení spojkami), přerušeno a naspojováno dvěma úseky kabelového vedení shodného provedení, která budou ukončena v nově zřízené pojistkové skřini SS200, umístěné ve volném terénu za stávajícím chodníkem. Z pojistkové skříně bude vyveden nový úsek kabelového vedení ukončený ve stávajícím přípojkovém pilíři v blízkosti stávajícího podpěrného bodu č. 144. Ke kabelovému vedení bude přiložen zemní pásek. Nové kabelové vedení bude křížit stávající síť IS (plyn STL - GasNet, s. r. o. a sdělovací vedení CETIN a. s.).
- Nové vedení bude v celé délce uloženo v chráničce DN63, svod z nového podpěrného bodu č. 146 do stávající rozpojovací skříně - kabelové vedení bude uloženo v chráničce DN90. V místě uložení kabelového vedení v komunikaci bude kabelové vedení včetně kabelových spojek uloženo v chráničkách shodného provedení se stávajícími. Po uvolnění kabelového vedení během stavebních prací v rámci tohoto SO bude definováno, zda je stávající vedení uloženo v okrouhlých chráničkách či např. v kabelových žlabech a pro ochranění nového úseku kabelové trasy v komunikaci bude použit shodný typ ochrany. Chráněčky budou obetonovány.
- Demontováno bude stávající venkovní vedení mezi podpěrnými body č. 146 a č. 143 a stávající venkovní vedení mezi podpěrnými body č. 143 a č. 144. Stávající podpěrný bod č. 143 bude demontován včetně stožárového základu a to bez náhrady. Stávající podpěrný bod č. 144 nebude demontován včetně stožárového základu, ale s ohledem na stávající elektroměrový pilíř a rozvaděč umístěný v jeho blízkosti bude v místě vetknutí odříznut souběžně s okolním terénem. Demontován bude bez náhrady.

- Stávající podpěrný bod č. 146 bude demontován včetně stožárového základu. Demontáži bude předcházet instalace nového podpěrného bodu v blízkosti a to v provedení dle nového požadavku na pevnost vzhledem ke změně zatížení stožáru - bude upřesněno v dalším stupni projektové dokumentace, předpokládané zatížení cca 20kN. Zároveň bude na novém stožáru připraven nový kabelový svod, který bude následně zapojen v rozpojovací skříni.

II. Stanoví další podmínky pro provedení stavby:

1. Lhůta k dokončení stavby se stanoví do 31. 12. 2024.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Chebská č.p. 282, 356 01 Sokolov

Odůvodnění:

Dne 21. 03.2022 podal žadatel žádost o prodloužení termínu platnosti společné povolení a termínu pro dokončení stavby. Stavební úřad vydal na stavbu společné povolení spis. zn. STAV/20/344/FK, č. j. STAV/20/1290/FK ze dne 01. 04. 2020, které nabylo právní moci dne 23. 04. 2020.

Stavební úřad oznámil dne 20. 04. 2022 zahájení řízení o prodloužení termínu společného povolení a termínu pro dokončení stavby pod spis. zn. STAV/20/344/FK, č. j. STAV/22/1484/FK známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 11. 05. 2022 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji v rozsahu, v jakém se dotýká práv, právem chráněných zájmů nebo povinností účastníků řízení, jakož i zájmů chráněných dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení.

Stavební úřad posoudil důvody, pro které nebyla stavba zahájena. Protože předpoklady, za kterých bylo společné povolení vydáno, zůstaly nezměněny, zejména zůstala v platnosti, resp. byla prodloužena platnost závazných stanovisek dotčených orgánů, stavební úřad žádosti vyhověl.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Město Teplá, Povodí Ohře, státní podnik, Ing. Zuzana Zoulová

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru Stavební úřad Krajského úřadu Karlovarského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je

správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Ing. František Krejčí
referent stavebního úřadu

Obdrží:Stavebník (datová schránka)

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, IDDS: 2kdkk64
sídlo: Chebská č. p. 282, 356 01 Sokolov 1

Účastníci řízení – vlastníci pozemků dotčených stavbou (datové schránky)

Město Teplá, IDDS: gpdb7mi

sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 1, 364 61 Teplá u Toužimě

Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm

sídlo: Bezručova č.p. 4219, 430 03 Chomutov 3

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, IDDS: 2kdkk64
sídlo: Chebská č. p. 282, 356 01 Sokolov 1

Dotčené orgány státní správy (datové schránky, doporučeně)

Policie ČR -Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Dopravní inspektorát, IDDS: upshp5u
sídlo: Rolavská č.p. 386/4, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary 17

Městský úřad Mariánské Lázně, odbor dopravy a vnitřních věcí, Chebská č.p. 252/14, 353 01 Mariánské Lázně 1

Městský úřad Mariánské Lázně, odbor životního prostředí, Ruská č.p. 155/3, 353 01 Mariánské Lázně 1

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, IDDS: t3jai32

sídlo: Závodní č.p. 360/94, Dvory, 360 06 Karlovy Vary 6

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, územní odbor Cheb, IDDS: xknaa7s

sídlo: 17. listopadu č.p. 30, 350 02 Cheb 2

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: siqbx2

sídlo: Závodní č.p. 353/88, Dvory, 360 06 Karlovy Vary 6

Městský úřad Teplá, stavební úřad, IDDS: gpdb7mi

sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 1, 364 61 Teplá u Toužimě

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa CHKO Slavkovský les a krajské středisko Karlovy Vary, IDDS: w9kdyqm

sídlo: Hlavní třída č.p. 504/41, 353 01 Mariánské Lázně 1

Ostatní (datové schránky)

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., IDDS: kwtgxs4

sídlo: Studentská č.p. 328/64, Doubí, 360 07 Karlovy Vary 7

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

ČEZ ICT Services, a. s., IDDS: zbsdk9i

sídlo: Duhová č.p. 1531/3, 140 00 Praha 4-Michle

Telco Pro Services, a. s., IDDS: id6pgkc

sídlo: Duhová č.p. 1531/3, 140 00 Praha 4-Michle

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

sídlo: Plynárenská č. p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i

sídlo: Tomíčkova č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414

UPC Česká republika, s.r.o., IDDS: 4hds44f

sídlo: Závěšova č.p. 502/5, 140 00 Praha 4-Nusle

InfoTel, spol. s r.o., IDDS: t4wbzpv

sídlo: Novolíšeňská č.p. 2678/18, Líšeň, 628 00 Brno 28

České radiokomunikace a. s., IDDS: g74ug4f

sídlo: Skokanská č.p. 2117/1, 169 00 Praha 69
ČEPS, a.s., IDDS: seccdqd
sídlo: Elektrárenská č.p. 774/2, Praha 10-Michle, 101 00 Praha 101
ČD-Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp
sídlo: Perneroва č.p. 2819/2a, 130 00 Praha 3-Žižkov
Zeměměřický úřad, IDDS: 6yvadsa
sídlo: Pod sídlištěm č.p. 1800/9, Praha 8-Kobylisy, 182 00 Praha 82
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt
sídlo: Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1