


SO 101 CLKV - 3NP		
ozn. míst.	účel místnosti	plocha (m2)
5.001	malý sál	117,7
5.005	zázemí sálu, sklad	15,3
5.006	sklad	2,0
5.007	foyer	45,1
5.008	chodba	90,6
5.009	světlík	6,7
5.010	půda	105,7
5.012	sklad	3,1
5.013	foyer	45,1
5.014	sklad	11,6
5.015	předsíň schodiště	3,5
5.016	balneocentrum-knihovna 3NP	117,5
5.017	balneocentrum-knihovna krov	58,6
5.101	zázemí malého sálu - přípravná	8,2
5.102	úklidová komora	2,4
5.103a	úpravná muži	6,0
5.103b	WC muži	16,8
5.104a	úpravná ženy	6,3
5.104b	WC ženy	12,1
5.105	NJ8 - pobytový prostor	39,0
5.106	NJ8 - předsíň	8,2
5.107	NJ8 - hygienické zázemí	7,7
5.108	NJ9 - hygienické zázemí	7,8
5.109a	NJ9 - předsíň	9,2
5.109b	NJ9 - pobytový prostor	19,2
5.110	NJ10 - pobytový prostor	31,3
5.111	NJ10 - předsíň	8,8
5.112	NJ10 - koupelna	6,2
5.113	NJ11 - předsíň	7,7
5.114	NJ11 - pobytový prostor	32,8
5.115	NJ11 - hygienické zázemí	5,9
5.116	zázemí pro nájemní jednotky	9,7
5.117	NJ12 - předsíň	7,7
5.118	NJ12 - hygienické zázemí	5,8
5.119	NJ12 - pobytový prostor	32,6
5.121	NJ13 - hygienické zázemí	6,1
5.122	NJ13 - předsíň	8,8
5.123	NJ13 - pobytový prostor	31,3
5.124a	NJ14 - předsíň	9,2
5.124b	NJ14 - pobytový prostor	19,3
5.125	NJ14 - hygienické zázemí	7,8
5.126	NJ15 - hygienické zázemí	7,8
5.127	NJ15 - předsíň	8,2
5.128	NJ15 - pobytový prostor	39,0
5.129a	úpravná ženy	6,3
5.129b	WC ženy	12,0
5.130a	úpravná muži	6,0
5.130b	WC muži	16,700
5.131	úklidová komora	2,4
5.132	šatna balneocentra	8,1
5.133	chodba	36,1
5.134	provozní zázemí	17,2
5.135	technická místnost	10,9
5.136	chodba	256,6
5.137	chodba	36,1

SCHODIŠTĚ	
5.502	S2 - postranní schodiště levé
5.503	S3 - postranní schodiště pravé
5.504	S4 - provozní schodiště
5.505	S5 - schodiště do krovu-zadní
5.506	S6 - schody do krovu-přední P
5.512	S12 - schody do krovu-přední L
5.513	S13 - schodiště balneocentrum

VÝTAHY	
5.602	V2 - výtah osobnákladní
5.603	V3 - výtah evakuační
5.604	V4 - výtah osobnákladní

INSTALAČNÍ ŠACHTY	
5.703	R3 - šachta 1PP-krov
5.704	R4 - šachta 1PP-krov
5.70x	
5.70x	



REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:
02	Úprava prvků v prostorách NJ	9/2022	Eva Lobpreisová
01	Úprava pozic koncových prvků MR, změna typu hlásičů EPS	12/2020	Eva Lobpreisová

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpvr ±0,000 = 385,29 m n. m.

AKCE:	KARLOVY VARY - REVITALIZACE OBJEKTU CÍSAŘSKÝCH LÁZNÍ ZMĚNA 2	STUPĚN PD:	DPS-DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
		OBJEKT:	SO 101 - HISTORICKÁ BUDOVA
INVESTOR A OBJEDNATEL:	KARLOVARSKÝ KRAJ Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary - Dvory Měniářská lázeňská 302, KARLOVY VARY pozemky parc. č. 902, 903/2, k.ú. Karlovy Vary	PROFESÍ:	D.1.4.9 EL. POŽARNÍ SIGNALIZACE, MÍSTNÍ ROZHLAS
		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	30080111-4
MÍSTO STAVBY:		DATUM:	12/2018
		FORMÁT:	10 x A4
GENERALNÍ PROJEKTANT:	INTAR a.s. Bezručova 811/7a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz	KOPIE:	
		MĚŘÍTKO:	1:100
VEDOUČÍ PROJEKTU:	JAROSLAV KUPR, jkpr@intar.cz	VÝKRES:	NÁVRH - PŮDORYS 2NP EPS, MR
HLAVNÍ ING. PROJEKTU:	ING. MARTIN STRNAD, mstrnad@intar.cz		
ZHOTVITEL ČÁSTI:	INTAR a.s. Bezručova 811/7a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz	EVIDENČNÍ ČÍSLO:	30080111-4/SO 101/D.1.4.9
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Eva Lobpreisová, lobpreisova@seznam.cz		
VYPRACOVAL:	Eva Lobpreisová, lobpreisova@seznam.cz	ČÍSLO VÝKRESU:	106
		REVIZE:	02

ROZVODY EPS, MR

ROZVODY PRO EPS A EVAKUAČNÍ ROZHLASU BUDOU VEDENY V SAMOSTATNÝCH KOV. KABELOVÝCH ŽLABECH NEBO V PVC TRUBKÁCH POD OMÍTKOU NEBO V PODLAŽE. V PODHLEDECH BUDOU ROZVODY VEDENY V KOV. KABEL. PŘÍCHÝTKÁCH NA STROPE.

POZNÁMKA

PŘESNÉ SITUOVÁNÍ TRAS V PODLAHÁCH A MÍSTA PRŮCHODŮ NOSNÝMI KONSTRUKCEMI MUSÍ BÝT KOORDINOVÁNY S TRASAMI OSTATNÍCH PROFESÍ A V SOULADU SE STATICKÝMI POŽADAVKY STAVBY.
UMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ A KABELOVÉ TRASY JE NUTNÉ KOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMI A INTERIÉREM
JE NUTNÉ DODRŽET ODSTUPY SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ OD ROZVODŮ SILNOPROUDÝCH:
PŘI SOUBĚHU DO 5M - ODSTUP 6 CM
PŘI SOUBĚHU NAD 5 M - ODSTUP 20 CM