

PŮDORYS 1. NP - VZT

měřítko 1:50

Ventilátory		
Pozice	Název	Pozn.
1.1.1	Ventilátor do potrubí	TD350/ 125 Silent diagonální ventilátor do kruhového potrubí , 27/ 21W, 230V V–330/ 260m3/h, akustický tlak 31/ 26 db(A)

Distribuční elementy		
Pozice	Název	Pozn.
1.2.1	Talířový ventil	Talířový ventil odvodní 80 bílý do podhledu
1.2.2	Větrací mřížka	Mřížka pro přívod vzduchu SYSTEAIR DMNJ 425X125–UR
1.2.3	Požární klapka	Systemair PKIR–3G 125/ 435

Potrubí		
Pozice	Název	Pozn.
	Kruhové potrubí	SPIRO – dle pozice (za lomítkem průměru délka potrubí)
	Flexibilní potrubí	Aluflex Higneic 82mm – pro dopojení distribučních elementů

Vypracoval :	Pavel Stejskal AT	Vedoucí projektu :	Ing. Jana Handšuhová Smutná
Kreslil :	Pavel Stejskal AT	Odpovědný projektant části ÚT :	Pavel Stejskal AT
Investor :	KKN a.s., nem. Karlovy Vary, Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary		
Stavba :	Nemocnice Karlovy Vary - Objekt "C" stavební úpravy WC v 1.np, 3.np a 5.np a inspekčních pokojů ve 3.np objektu		
Část :	Zařízení VZT		
Obsah :	VZT půdorys 1NP		
Autorizace :		Formát :	594x297
Paré :		Datum :	06/2022
		Stupeň:	PD–tech.pomoc
		Číslo zakázky :	0352022
		Měřítko :	1:50
		Číslo priority :	D.1.4b–02