



Legenda místností DS:

číslo	místnost	plocha [m²]
2.01	Chodba	130,19
2.02	Kancelář	14,54
2.03	Kancelář	23,43
2.04	Kancelář	16,13
2.05	WC pro imobilní	7,74
2.06	Chodba	11,69
2.07	Šatna	24,31
2.08	Jídelna	81,33
2.09	Předsíňka	5,02
2.10	Chodba	4,03
2.11	WC muži	1,52
2.12	WC muži	3,50
2.13	Výdej jídla	30,70

Legenda místností:

číslo	místnost	počet	plocha [m²]
2.01	Chodba+Schodiště	2	20,44
2.02	Chodba	1	49,05
2.02a	Chodba	1	18,23
2.03	Obývací pokoj	12	18,51
2.04	Koupelna+WC	14	2,92
2.05	Chodba	13	2,14
2.06	Obývací pokoj	1	14,47
2.07	Kuchyň	1	14,37
2.08	Chodba	1	6,28
2.09	Pokoj	1	20,44
2.10	Lodžie	1	2,02
2.11	Lodžie	4	4,41
2.12	Spol. místnost	1	12,76
2.13	Úklidová komora	1	2,85
2.14	WC	1	1,06

EPS sumarizace prvků 2.NP

číslo	prvek	počet
802374	0²T multisenzor PAM	33
805593	Bezdr. sokl pro hlásiče IQ8quad	33
804905	Elektronika tlačítka IQ8	4
704900	Skříň tlač. červená	4
805601,10	Bezdrát. uni interface čer.+bat	4
805595,10	Bezdrátový koppler na stěnu	2
Roshni 24	Siréna evakuační - červená	2
960120	Přidržený magnet 24V, 400N	2
808003	Ústředna IQ8Control C	1
018011	Akumulátor 12V/12Ah	2
786009	Čelní panel IQControl C/M	1
772477	Periferní modul	1
784382,D0	MM analogring esserbus	2

- BEZDRÁTOVÝ OPAKOVÁČ
- ANALOGOVÁ ADRESOVATELNÁ ÚSTŘEDNA EPS ESSER IQ8
- EVAKUAČNÍ /POPLACHOVÁ/ SIRÉNA
- TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ
- OPTICKÝ HLÁSIČ PAM s. IQ8Quad
- PŘIDRŽNÝ MAGNET DVEŘÍ OVLÁDANÝ EPS
- KABELY EUROFAIR s třídou reakce na oheň B2 s 1,d0, PH60-R DLE ČSN 730848 (EUROFIRE E30/E60 JE-H(St) H 2x2x0,8)
- KABELY J-H(St)H a J-Y(St)Y SMYČKA HLÁSIČŮ

kabel se zajištěnou funkcí při požáru **EUROFIRE E30/E60 JE-H(St) H 2x2x0,8**

- výstup na sirény,
- k magnetům.
- Od RPO (RPZ) – čtení poruchových stavů
- Do RPO (RPZ) – ovládání přepnutí do Evak. Režimu

Odp. projektant ING. KRÍSTEK		Ved. projektant ING. KRÍSTEK	Techn. kontrola	 ELEKTROPROJEKTY ING.M.KRÍSTEK	IČO: 428 24 362	
Místo stavby parc. č. 569 k. ú. Lázně Kynžvart, Karlovarský kraj					M.tel: +420604200014 e/mail: miroslavkrstek@seznam.cz	Pláně u M.L. Tepelská 748
Investor Domov pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková org.						
Akce POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ DOMOVA PRO SENIORY V LÁZNÍCH KYNŽVART, P. O. 150309 parc. č. 569 k. ú. Lázně Kynžvart, Karlovarský kraj					Formát	Číslo paré
Výkres 2.NP el. požární signalizace EPS					Datum	06/2015
					Stupeň	DPS
					Zakázka	
					Meřítko	Č. výkresu
					1:150	02