



Legenda místností:

číslo	místnost	počet	plocha [m²]
3.01	Chodba+Schodiště	2	20,44
3.02	Chodba	1	49,05
3.02a	Chodba	1	18,23
3.03	Obývací pokoj	12	18,51
3.04	Koupelna+WC	14	2,92
3.05	Chodba	13	2,14
3.06	Obývací pokoj	1	14,47
3.07	Kuchyň	1	14,37
3.08	Chodba	1	6,28
3.09	Pokoj	1	20,44
3.10	Lodžie	2	2,02
3.11	Lodžie	4	4,41
3.12	Spol. místnost	1	12,76
3.13	Úklidová komora	1	2,85
3.14	WC	1	1,06

EPS sumarizace prvků 3. až 7.NP

číslo	prvek	počet
802374	0²T multisenzor PAM	111
805593	Bezdr. sokl pro hlásiče IQ8quad	111
804905	Elektronika tlačítka IQ8	10
704900	Skříň tlač. červená	10
805601,10	Bezdrát. uni interface čer.+bat	10
805595,10	Bezdrátový koppler na stěnu	5
Roshni 24	Sířena evakuační - červená	5
960120	Přidržený magnet 24V, 400N	5

- BEZDRÁTOVÝ OPAKOVÁČ
- ANALGOVÁ ADRESOVATELNÁ ÚSTŘEDNA EPS ESSER IQ8
- EVAKUAČNÍ /POPLACHOVÁ/ SIRÉNA
- TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ
- OPTICKÝ HLÁSIČ PAM s. IQ8Quad
- PŘÍDRŽNÝ MAGNET DVEŘÍ OVLÁDANÝ EPS 400N / 24V
- KABELY EUROFIRE s třídou reakce na oheň B2 s 1,d0, PH60-R DLE ČSN 730848 (EUROFIRE E30/E60 JE-H(St) H 2x2x0,8)
- KABELY J-H(St)H a J-Y(St)Y SMYČKA HLÁSIČŮ

kabel se zajištěnou funkcí při požáru EUROFIRE E30/E60 JE-H(St) H 2x2x0,8

- výstup na sirény,
- k magnetům.
- Od RPO (RPZ) – čtení poruchových stavů
- Do RPO (RPZ) – ovládání přepnutí do Evak. Režimu

EPS sumarizace prvků ve všech NP

číslo	prvek	počet
802374	0²T multisenzor PAM	177
805593	Bezdr. sokl pro hlásiče IQ8quad	177
804905	Elektronika tlačítka IQ8	20
704900	Skříň tlač. červená	20
805601,10	Bezdrát. uni interface čer.+bat	20
805595,10	Bezdrátový koppler na stěnu	9
Roshni 24	Sířena evakuační - červená	9
960120	Přidržený magnet 24V, 400N	8
808003	Ústředna IQ8Control C	1
018011	Akumulátor 12V/12Ah	2
786009	Čelní panel IQControl C/M	1
772477	Periferní modul	1
784382,D0	MM analogring esserbus	2
808623	Esserbus poplachový koppler	1
704910	Sada sklíček	1

Odp. projektant ING. KRÍSTEK		Ved. projektant ING. KRÍSTEK	Techn. kontrola	 IČO: 428 24 362 ELEKTROPROJEKTY ING.M.KRÍSTEK		
Místo stavby parc. č. 569 k. ú. Lázně Kynžvart, Karlovarský kraj				M.tel:+420604200014 e/mail:miroslavkrístek@seznam.cz		
Investor Domov pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková org.				Planů u M.L. Tepelská 748		
Akce POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ DOMOVA PRO SENIORY V LÁZNÍCH KYNŽVART, P. O. parc. č. 569 k. ú. Lázně Kynžvart, Karlovarský kraj				Formát	Číslo paré	
				Datum		06/2015
				Stupeň		DPS
				Zakázka		
				Meřítko		Č. výkresu
Výkres 3.-7.NP el. požární signalizace EPS				1:100	03	