


- Nedílnou součástí této dokumentace je PBR zpracované Bc. Janem Příbysem. V této části je proveden podrobný popis navržených úprav a požadavků na požární odolnosti jednotlivých konstrukcí, počty PHP a další požadavky.
- V objektu bude nově instalována EPS – viz. samostatná část.
- Místnost 1.01a nebude sloužit pro skladování, místnost bude neustále prázdná.

SOUSTAVA: 3+PE,N,50Hz,400/230V,TN–C–S  
PROSTŘEDÍ: NORMÁLNÍ  
OCHRANA: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE NN  
POSPOJENÍM A PROUD.CHRÁNIČI

Odp. projektant <b>ING. KRÍSTEK</b>		Ved. projektant <b>ING. KRÍSTEK</b>		Techn. kontrola		 <b>ELEKTROPROJEKTY ING.M.KRÍSTEK</b>		IČO: 428 24 362	
Místo stavby    parc. č. 569 k. ú. Lázně Kynžvart, Karlovarský kraj						M. tel: +420604200014 e/ mail: miroslavkristek@seznam.cz		Planá u M.L. Tepelská 748	
Investor    Domov pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková org.									
<b>Akce</b>  POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ  DOMOVA PRO SENIORY V LÁZNÍCH KYNŽVART, P. O.  150309									