



ARD architects s.r.o.
Radek David Ing.
Kněžská 81/17
37001 České Budějovice

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
257/VO/23VYŘIZUJE / LINKA
Vorel/1417KARLOVY VARY
1.11.2023**Karlovy Vary, Nemocnice, nový vstup do pavilonu N - podmínky o ochraně sítě veřejného osvětlení**

Při realizaci plánovaných akcí dojde ke styku s naším podzemním zařízením.

Provádění zemních prací v blízkosti našeho podzemního zařízení **povolujeme za těchto podmínek:**

1. Křižování zemních prací a souběhy musí být provedeny v **souladu** dle ČSN 73 60 05.
2. Prováděcí organizace je povinna učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození našeho zařízení stavebními pracemi, zejména tím, že zajistí:
 - a.) Oznámení na odbor technický – veřejné osvětlení (dále je OT – VO) zahájení prací **15 dní předem**
 - b.) Prokazatelně oznámí svým pracovníkům přítomnost zařízení veřejného osvětlení a světelně signalizačního zařízení a seznámí je s jeho polohou
 - c.) Upozornění těchto pracovníků na dodržení nejvyšší opatrnosti v **ochranném pásmu** kabelu, které je **1m na každou stranu**. V tomto pásmu se nesmí používat nevhodná zařízení a mechanizace
 - d.) Zabezpečení zařízení ve výkopu tak, aby nemohlo dojít k poškození prověšením nebo povrchovým poškozením
 - e.) **Pozvání zástupce Dopravního podniku p. Kratochvíla – VO ke kontrole uložení a stavu kabelu před záhozem – zápis ve stavebním deníku**
 - f.) Okamžité nahlášení poškození kabelu na Dopravní podnik a.s., R. Kratochvíl – 601 123 127
3. **Provoz veřejného osvětlení nesmí být přerušen!!!**
4. Součástí tohoto vyjádření je zakres sítě veřejného osvětlení pod č. 257/VO/23 ze dne 1.11.2023 (přikládáme)
5. **Vytýčení kabelů veřejného osvětlení zajišťuje fa. Dopravní podnik a.s., Roman Kratochvíl – telefonní číslo 601 123 127**
6. Platnost tohoto vyjádření končí po dvou letech ode dne vystavení

S pozdravem

Statutární město
KARLOVY VARY

(4)

Ing. Eva Pavlasová
Vedoucí odboru technického

V prostoru vyznačeném na této situaci
se nachází podzemní - vzdušné vedení
veřejného osvětlení.

Zářez průběhu tohoto vedení je pouze
informační - nutno vytvářet.

Magistrát města Karlovy Vary

TECHNICKÝ ODBOR - VEŘEJNÉ

OSVĚTLENÍ

Č. vyjádření 257/10/123

Datum 1.11.23 Podpis *A. Janda*

Baurm

Nemocnice

