



KOMÍN PRO KONDENZAČNÍ KOTLE, DN200
s tepelnou izolací a opláštěním stoupá
nad střechu objektu

- 1 – TEPELOVODNÍ PLYNOVODNÍ KONDENZAČNÍ KOTEL, VÝKON DO 50kW, včetně příslušenství
- 2 – NEPŘÍMOTOPNÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ TV, OBJEM 1000 LITRŮ, VÝKON MIN. 50kW
- 3 – ROZDĚLOVAČ (SBĚRAČ) – 5x VÝSTUP, OPATŘEN TEPELNOU IZOLACÍ
- 4 – ZAŘÍZENÍ ELEKTRO A MaR KOTELNÝ
- 5 – AUTOMATICKÉ EXPANZNÍ A ODPLYŇOVACÍ ZAŘÍZENÍ, VČETNĚ ÚPRAVY VODY

-  PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ
-  TOPNÉ ŽEBŘÍKY 450x1200

2. ETAPA

Varská projektová s.r.o. Husova 955 / 45, 360 17 Karlovy Vary		Autorizovaný projektant: ing. Vladimír Holovský	
Stavebník: DZR "MATYÁŠ" v Nejdku, příspěvková organizace, Mládežnická 1123, 362 21 Nejdek		Vypracovali: Michal Janáček	
Stavba: Domov se zvláštním režimem "MATYÁŠ" Mládežnická č.p. 1123, Nejdek			
Obsah: D 1.4.2. Vytápění, chlazení, vzduchotechnika			
VYTÁPĚNÍ B2			
Měřítko: 1:100	Datum: 10/2021	Stupeň: DPS	Číslo kopie: 6 Číslo výkresu: D 1.4.2.b 6