



**WC pro invalidy**  
Horní hrana sedátka záchodové mísy musí být ve výši 460 mm nad podlahou. Po obou stranách záchodové mísy musí být sklopná madla ve vzdálenosti 600 mm a výši 800 mm nad podlahou. Ovládání splachovacího zařízení musí být volně přístupné a nejvýše 1200 mm nad podlahou. Umyvadlo musí umožnit podjezd osoby na vozíku a jeho horní hrana musí být ve výšce 800 mm nad podlahou. V kabině musí být háček na oděvy ve výšce 1200 mm a prostor na odpadkový koš.

## LEGENDA ZAŘ. PŘEDMĚTŮ:

- WC Klozet  
U Umyvadlo  
D Dřez  
S Sprcha  
P Pisoár (Urinál)  
VL Výlevka  
CH Chladicí split vnitřní jednotka

## LEGENDA VÝTOK. ARMATUR:

- SUB Stojánková umyvadlová baterie  
SDB Stojánková dřezová baterie  
NSB Nástěnná sprchová baterie  
NVLB Nástěnná výlevková (dřezová) baterie, dlouhé raménko  
APiV Automatický pisoárový ventil  
RV Rohový ventil

## LEGENDA POTRUBÍ:

- > Potrubí PVC KG splaškové  
—> Potrubí PP HT  
—> Připojovací potrubí PP HT  
- - - Potrubí studené vody  
- - - Potrubí teplé vody



VYPRACOVAL: Ing. Ondřej Vomáčka	DATUM: 10/2023	<b>Ing. Vomáčka Ondřej</b> <a href="http://www.vomackaondrej.cz">www.vomackaondrej.cz</a> gsm: 724 288 898 projekce@vomackaondrej.cz Ke Hřísti 202, 37371 Hlincová Hora IČ: 76583414	Č.KOPIE:
AUTORIZOVAL: Miroslav Vomáčka	FORMÁT: 4 A4		
STUPEN: Provedení stavby (DPS)	MĚŘÍTKO: 1:50		Č.VÝKRESU:
INVESTOR: Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 1190/19, Karlovy Vary			5
Stavební úpravy a změna způsobu využití objektu Drahovice			
<b>D.14 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE</b>			
OBSAH VÝKRESU: PŮDORYS 1.NP - vodovod			