



Doporučené výšky montáže a baterie u zařizovacích předmětů:

- Umyvadlo:

 - Výška odpadu 530 mm
 - Dimenze DN 40
 - Napojení sifón
- Závěsné WC:

 - Výška odpadu 320 mm
 - Dimenze DN 110
- Pisoár s automatickým splachovačem:

 - Výška odpadu 350 mm
 - Dimenze DN 40
 - Napojení na protizápachový systém
- Výlevka:

 - Výška odpadu 320 mm
 - Dimenze DN 75
- Dřez:

 - Výška odpadu 400 mm
 - Dimenze DN 50
 - Napojení na protizápachový systém
- WC se splachovací nádrží:

 - Výška odpadu - podlaha
 - Dimenze DN 110

- LEGENDA:
- Připojovací potrubí PP-HT
 - Kanalizační potrubí vedené v podlaze 2%

- POZNÁMKA:
- Rozvody jsou vedené v podlaze a drážkách zdiva
 - Napojení nových zařizovacích předmětů na nově vyměněnou stoupačku zakončenou v 3.NP
 - Rozvody v podlaze jso uvedeny ve 2% spádu
 - Stoupačky S2, S3 zakončeny zátkami
 - Čistící kusy jsou umístěny ve výšce 1200 mm
 - Stoupačka S1 bude vyměněna i se střešní hlavicí VH 110

VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK

ARTENDR ARTENDR s.r.o. Nádražní 67 281 51 Velký Osek Vypracoval: Michal Douša Zodpovídá: Ing. František Mandovec	Kraj: K.ú.: Objednatel: Akce: Výkres:	Karlovarský Karlový Vary [663433] Střední škola stravování a služeb Karlový Vary, příspěvková organizace Kompletní rekonstrukce žákovských WC v 3., 4., 5. a 6.NP školní budovy SCHÉMA ZAPOJENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ	Číslo paré: Formát: Stupeň: Datum: Měřítko: Výkres č.:
			3xA4
			DSP
			4/2024
			1:100
			D.1.4.1 - 2