

**měřítko 1:50**



Napěťová soustava:

Napěťová soustava:  
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-C-S (RH)  
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-S (RPD)

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí  
dle ČSN 33 20000-4-41 ed. 3:

- při poruše - automatickým odpojením
- doplňková ochrana - doplňujícím ochranným pospojováním
- proudovými chrániči

Označení svítidla	Typ	Název	Světelné zdroje
A	MODUS PL10000L2W	LED prachotěsné svítidlo, polyesterové tělo, opalový PC kryt IK08	1 x LED, 68W, 10200lm, Ra80, 4000K
B	MODUS FIT4000C_KN	LED panel, UGR<19, hliníkový rámeček, mikropřizmatický kryt, obdélník 1200x300mm	1 x LED, 35W, 4200lm, Ra80, 4000K
C	MODUS FIT2000B_KN	LED panel, UGR<19, hliníkový rámeček, mikropřizmatický kryt, obdélník 600x300mm	1 x LED, 16W, 2000lm, Ra80, 4000K
D	MODUS SPMP3000KN_370/	Kruhové přisazené LED svítidlo, mikropřizmatický kryt, Ø 370mm	1 x LED, 26W, 3000lm, Ra80, 4000K
E	MODUS SPMP2000KN_190/	Kruhové přisazené LED svítidlo, mikropřizmatický kryt, Ø 190mm	1 x LED, 19W, 1950lm, Ra80, 4000K
PPO protipánicové osv.	AXNR/3W	LED nouzové svítidlo AX N, přisazené, optika pro únikové cesty, 3W	1 x bod, 3W, 350lm, Ra80, 4000K

Zodpovědný projektant:		HIP		 PROJEKTANT AKCE:
Klimešová Miroslava		Ing. Martin Volný		
Kraj:	Karlovarský	SÚ: Ostrov		M. Klimešová - 3D PROJEKT Účastka 604/2, 360 09 K. Vary IČO: 722 71 179, Tel. 731 409 028
Investor:	Střední průmyslová škola Ostrov, p.o., Klimešová 1197, 363 01 Ostrov			
Akce:	AUTODILNÝ SPŠ OSTROV Ostrov, k.ú. Ostrov nad Ohří parc. č. 224/552, 1080			Formát: <b>8A4</b> Stupeň: <b>DSP</b> Č. zak.: <b>E-2314</b> Datum: <b>12/2012</b>
Objekt:	D1.4b - Zařízení silnoproudé elektrotechniky			Měřítko: <b>1:50</b> Číslo paré:
Název:	PŮDORYS - SVĚTELNÉ ROZVODY			Číslo výkresu: <b>D1.4b / 04</b>

