

Pavilon A

pořadové číslo	název souboru	počet kusů zařízení	filtrační vložky na jedno zařízení
1	Zařízení č.1 – operační sály č.1 a č. 2 vzduchotechnická jednotka Janka KLM 12	1	F6 592x592/630/6 - 2 ks F6 592x287/630/6 - 2 ks F9 592x592/630/8 - 2 ks
2	Zařízení č.3 – operační sály č. 3 a č. 6 vzduchotechnická jednotka Janka KLM 12	1	F6 592x592/630/6 - 2 ks F6 592x287/630/6 - 2 ks F9 592x592/630/8 - 2 ks
3	Zařízení č. 5 – operační sál č.4 vzduchotechnická jednotka Janka KLM 06	1	F6 287x592/630/3 - 1 ks F6 402x592/630/4 - 1 ks F9 592x592/630/8 - 1 ks
4	Zařízení č. 6 – operační sál č.5 vzduchotechnická jednotka Janka KLM 06	1	F6 287x592/630/3 - 1 ks F6 402x592/630/4 - 1 ks F9 592x592/630/8 - 1 ks
5	Zařízení č. 7 – zázemí operačních sálů vzduchotechnická jednotka Janka KLM 16	1	F6 592x490/630/6 - 2 ks F6 592x592/630/6 - 2 ks F9 490x592/630/6 - 2 ks F9 490x490/630/6 - 2 ks
6	Zařízení č. 8 – dospávací pokoj vzduchotechnická jednotka Janka KLM04	1	F6 592x490/630/6 - 1 ks F9 592x490/630/8 - 1 ks
7	Zařízení č. 9 – sterilizace NC vzduchotechnická jednotka Janka KLM 04	1	F6 592x490/630/6 - 1 ks F9 592x592/630/8 - 1 ks
8	Zařízení č. 10 – sterilizace CC vzduchotechnická jednotka Janka KLM 12	1	F6 592x592/630/6 - 2 ks F6 592x287/630/6 - 2 ks F9 592x592/630/8 - 1 ks F9 592x287/630/8 - 1 ks F9 490x592/630/6 - 1 ks F9 490x287/630/6 - 1ks
9	Zařízení č. 11 – JIP1 vzduchotechnická jednotka Janka KLM 12	1	F6 592x592/630/6 - 2 ks F6 592x287/630/6 - 2 ks F9 592x592/630/8 - 1 ks F9 592x287/630/8 - 1 ks F9 490x592/630/6 - 1 ks F9 490x287/630/6 - 1 ks
10	Zařízení č. 12 – JIP2 vzduchotechnická jednotka Janka KLM 16	1	F6 592x592/630/6 - 2 ks F6 592x287/630/6 - 2 ks F9 592x592/630/8 - 2 ks F9 592x287/630/8 - 2 ks
11	Zařízení č. 14 – kardiosál	1	F6 287x592/630/3 - 1 ks F6 592x592/630/6 - 1 ks

	vzduchotechnická jednotka Janka KLM 08		F9 287x592/630/4 - 1 ks F9 592x592/630/8 - 1 ks
12	Zařízení č. 15 – dveřní clona	2	Filtrační rouno
13	Zařízení č. 17 – lékárna vzduchotechnická jednotka Janka KLM 04	1	F6 592x490/630/6 - 1 ks
14	Zařízení č. 18 – prodejna vzduchotechnická jednotka janka KLM 02	1	G4 490x402/96 - 1ks
15	Zařízení č. 19 – občerstvení vzduchotechnická jednotka Janka KLM 02	1	G4 592x490/96 - 1ks
16	Zařízení č. 20 – čekárna a chodby vzduchotechnická jednotka Janka KLM 10	1	F6 897x287/630/8 - 3 ks
17	Zařízení č. 21 – Crash room a exp. pokoj vzduchotechnická jednotka Janka KLM 06	1	F6 287x592/630/3 - 1 ks F6 402x592/630/4 - 1 ks F9 592x592/630/8 - 1 ks
18	Zařízení č. 22 – zákrokové sálky vzduchotechnická jednotka Janka KLM 08	1	F6 287x592/630/3 - 1 ks F6 592x592/630/6 - 1 ks F9 287x592/630/4 - 1 ks F9 592x592/630/8 - 1 ks
19	Zařízení č. 23 – větrání RTG vzduchotechnická jednotka Janka KLM 02	1	F6 490x402/630/5 - 1 ks F9 490x402/ 630/5 - 1 ks
20	Zařízení č.24 – větrání CT vzduchotechnická jednotka Janka KLM 02	1	F6 490x402/630/5 - 1 ks F9 490x402/ 630/5 - 1 ks
21	Zařízení č. 25 – čekárny a chodby vzduchotechnická jednotka Janka KLM 6	1	F6 402x592/630/4 - 1 ks F6 287x592/630/3 - 1 ks
22	Před filtry 3 NP 1	1	G4 karbotex 490x592/360/6 - 15 ks
23	Před filtry 3 NP 2	1	G4 karbotex 592x592/360/6 - 10 ks
24	Zařízení č.1.001 Větrání MR a NM vzduchotechnická jednotka Janka KLM 10	1	F6 897x287/630/8 - 3 ks F9 897x287/630/8 - 3 ks