

Petr Hradil
Svobody 7/1
35002 Cheb

Váš dopis:

Naše značka:

Vyřizuje/linka:

V Chebu dne:

Ivana Radová/354 414 214
radova@chevak.cz

09.02.2024

Stanovisko k PD k umístění stavby nebo zařízení č. 20240065

Název stavby: Oprava oplocení areálu KKN v Chebu

Místo stavby: k.ú. Cheb, p.p.č. 1792/1, 2422/5, 1792/3, 1792/27, 2422/5, 2422/37

Investor: KKN a.s., Karlovy Vary

Popis stavby dle předložené PD:

Dokumentace řeší opravu stávajícího oplocení areálu nemocnice v Chebu. Stávající oplocení bude odstraněno v celé délce, zachovány budou pouze opěrné zdi a stávající podezdívky do ulice Jungmannova a Dragounská, které budou opraveny. Ve volném terénu jsou místo podezdívky použity mezi sloupky betonové podhrabové desky. Nové sloupky budou jeklové, výplně oplocení z prolisovaných panelů žárově zinkovaných. Délka oplocení s podhrabovou deskou je 746 m, na stávající zdi je 370 m, výška oplocení 1,73 m.

V zájmovém území stavby se nachází stávající vodovodní řady d 110, jednotná kanalizace DN 500/750 v majetku společnosti CHEVAK Cheb, a.s.

CHEVAK Cheb, a. s. souhlasí s vydáním územního rozhodnutí výše uvedení stavby s následujícími podmínkami:

- před zahájením výkopových prací požádá investor o vytyčení zařízení provozovaného společností CHEVAK Cheb, a. s. v zájmovém území stavby, provoz Cheb. Kontakt: p. Srnka tel. 739 543 352 – vodovod a p. Marek tel. 739 543 353 – kanalizace
- pevné sloupky nesmí být umístěny na vodohospodářských zařízeních
- při stavbě musí být zachováno minimální krytí stávajícího vodovodu a kanalizace dle ČSN
- při stavbě musí být respektováno ochranné pásmo vodovodu a kanalizace a další povinnosti dle § 23 zák. č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
- v rámci stavby uzavře investor stavby se společností CHEVAK Cheb, a.s. věcné břemeno/služebnost na vodovodní řad/kanalizační stoku. Věcné břemeno/služebnost bude po dokončení stavby zanesena do KN.
- zástupci CHEVAK Cheb, a. s., provozu Cheb budou během stavby zváni ke kontrole dodržení ochranných pásem vodovodu a kanalizace
- toto stanovisko platí po dobu 1 roku, resp. po dobu platnosti vydaného povolení ke stavbě, při jakékoli změně stavby je nutno požádat o nové stanovisko

- toto stanovisko není souhlasem k napojení na zařízení CHEVAK Cheb, a. s. ani souhlasem k dodávce vody a odkanalizování odpadních vod (cizích nebo srážkových vod)


CHEVAK Cheb, a.s.¹³
odd. vodorozvoje
IČ: 49787977, DIČ: CZ49787977
Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

Bc. Jiří Puffer
vedoucí oddělení vodorozvoje

Za správnost vyhotovení:



Ivana Radová
referent vodorozvoje