

KONSTRUKCE PLOTU VÝŠKA 1530 mm, DÉLKA 2500 mm, OKO 200 x 50 mm,
DRÁT 5 mm, 2 x PROLIS
(V MÍSTĚ PROLISU OKA 100 x 50 mm), SLOUPEK 60 x 40 mm

UPRAVENÝ TERÉN , DOPLNĚNA 3D PROTIEROZNÍ TRVALÁ GEROHOŽ TLOUŠŤKY
25 MM, PLOŠNÁ HMOTNOST 480 G/M2, PEVNOST VTAHU 35/20 KN/M, TYP ROHOŽE -
VHODNÝ PRO PŘÍKRÉ SVAHY 45 °-50 °, VČETNĚ KOTVENÍ (ZPŮSOB KOTVENÍ DLE
TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU VÝROBCE). ZPŮSOB ZATRAVNĚNÍ DLE SADOVÝCH
ÚPRAV(DOPLNĚNA ORNICE A HYDROSEV)

ZÁSYP - LOMOVÝ ODVAL FRAKCE 0-22MM, STUPEŇ HUTNĚNÍ MIN.98%PS

KOTVENÍ PLOTOVÉHO SLOUPKU DO PROSTÉHO BETONU 200 x
450 mm, OPŘENO DO ROSTLÉHO TERÉNU

ZDIVO Z KERAMICKÝCH BROUŠENÝCH BLOKŮ 300 mm

BETONOVÁ PODHRABOVÁ DESKA 60 x 300 + KOTEVNÍ PRVKY/DRŽÁKY

ZAKLÁDACÍ SADA ETICS S OKAPNIČKOU KOTVENÁ POMOCÍ VRUTU DO HMOŽDINKY

TEPELNÁ IZOLACE - XPS SOKL 160 mm

2 VRSTVY:
1) PROTIRADONOVÁ IZOL. - ASF. SBS PÁS S NOSNOU VLOŽKOU Z AL. FÓLIE,
KAŠÍR. SKEL. ROHOŽ, HORNÍ POVRCH KRYT JEMNOZRN. POSYPEM,
DOLNÍ POVRCH SPALITELNOU FÓLIÍ
2) HYDROIZOL. MODIFIKOVANÝ ASF. PÁS S VÝZTUŽNOU VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY,
JEMNÝ MINERÁLNÍ POSYP NA VRCHNÍ STRANĚ PÁSU,
SPODNÍ POVRCH OPATŘEN SPALITELNOU PE FÓLIÍ 8 mm

BETONOVÝ ŽLAB D400 S POZINKOVANOU MŘÍŽÍ 300 x 300 mm,
ULOŽENO DO PROSTÉHO BETONU

BETONOVÁ DLAŽBA VE SPÁDU, 5MM NAD ÚROVNÍ
BETON.ŽLABU, PODSYPÁNO STERKEM 4/8MM
NOPOVÁ FÓLIE - VÝŠKA NOPU 8 mm

OCHRANNÁ GEOTEXTÍLIE 3 mm
ZÁSYP - LOMOVÝ ODVAL FRAKCE 0-22MM, STUPEŇ HUTNĚNÍ MIN.98%PS

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- ZDIVO VYZDÍVEK Z CIHEL POROTHERM AKU 30 P+D, P10 NA MALTU M5
- POROTHERM TM ZATEPLENÉ KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM TL. 180 MM
- VYZTUŽENÝ BETON
- TEPELNÁ IZOLACE
- BETON PROSTÝ
- HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE
- OCHRANNÁ GEOTEXTÍLIE
- ŠTĚRKODRŤ - ŠDa
- LOŽNÁ VRSTVA (KAMENNÁ DRŤ)
- ZHUTNĚNÝ NÁSYP
- ZEMINA

HLAVNÍ PROJEKTANT:
ENERGY BENEFIT CENTRE
Energy Benefit Centre a.s.
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
tel.: +420 270 003 300
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz
internet: www.energy-benefit.cz
Hlavní projektant: Ing. Libor Truhelka
Zástupce hlavního projektanta: Ing. Ivan Komínek
Hlavní architekt: -

ZPRACOVATEL ČÁSTI:
ENERGY BENEFIT CENTRE
Energy Benefit Centre a.s.
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
tel.: +420 270 003 300
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz
internet: www.energy-benefit.cz
Vypracoval: Sebastian Bukovský
Zodpovědný projektant: Ing. Miroslav Zyma

STAVEBNÍK:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

razítko a podpis

PROJEKT:
Karlovarské inovační centrum

Zakázkové číslo: 220052
Parié:
Datum: 03/2023

MÍSTO STAVBY: Areál Krajského úřadu Karlovarského kraje – Dvory

OBJEKT: SO101
Stupeň: DPS

ČÁST. PROFESE: D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VÝKRES: DETAIL ZELENÉ FASÁDY - SVAHOVÁNÍ U OKEN
Měřítko: 1:25

ID PROJEKTU_STUPEŇ_OBJEKT_ID PROFESE_PROFESE-ČÍSLO_OBSAH_ZMĚNA:
KIC_DPS_SO101_D.1.1_ASR-301 - DetZelFasOkna R01