PŮDORYS 1.NP SO-702



LEGENDA POTRUBÍ VIZ. VÝKREC Č. D.26

LEGENDA RADIÁTORŮ

KAL*20/500/160 TRV15/5, PS15/1,2	ČLÁNKOVÝ RADIÁTOR LITINOVÝ KALOR-1 500/160 – 20 ČLÁNKŮ TERMOSTATICKÝ VENTIL OVENTROP RIVUS PŘÍMÝ DN15, NASTAVENÍ 5 REGULAČNÍ ŠROUBENÍ OVENTROP COMBI3 PŘÍMÉ DN15, NASTAVENÍ 1,2
22/060100–50 TRV15/5, PS15/1,2	DESKOVÝ RADIÁTOR OCELOVÝ KORADO KLASIK – VÝŠKA 600 MM, DÉLKA 1000 MM, PŘIPOJENÍ Z BOKU TERMOSTATICKÝ VENTIL OVENTROP RIVUS PŘÍMÝ DN15, NASTAVENÍ 5 REGULAČNÍ ŠROUBENÍ OVENTROP COMBI3 PŘÍMÉ DN15, NASTAVENÍ 1,2
26–090900–60 TRV15/4, DK0/15	DESKOVÝ RADIÁTOR OCELOVÝ KORADO VENTILKOMPAKT – VÝŠKA 900 MM, DÉLKA 900 MM, PŘIPOJENÍ ZE SPODU DVOJITÝ KULOVÝ H KOHOUT PŘÍMÝ DN15
1820/600 TRV15/3, PS15/1,2	KOUPELNOVÝ OTOPNÝ OCELOVÝ ŽEBŘÍK KORADO – KORALUX LINEAR TERMOSTATICKÝ VENTIL SIEMENS DN15, NASTAVENÍ 3 REGULAČNÍ ŠROUBENÍ OVENTROP COMBI3 PŘÍMÉ DN15, NASTAVENÍ 1,2

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP

Č.M.	NÁZEV(1)	PLOCHA	VÝŠKA
1.01	Chodba	79,12	3,13
1.02	Sklad hut. materiálu	23,28	3,13
1.03	Chodba	14,83	3,13
1.04	Šatna chlapi (19 osob)	12,44	2,70
1.05	Umývárna chlapi	4,51	2,70
1.06	Schodiště	20,18	
1.07	Předsíň WC chlapci	7,35	3,4
1.08	WC chlapci	6,60	3,4
1.09	WC chlapci	5,11	3,24
1.10	Předsíň WC chlapci	6,39	3,24
1.11	Schodiště	16,70	
1.12	Sklad	9,01	
1.13	Chodba	32,82	3,26
1.14	Sklad hut. materiálu	13,76	3,40
1.15	Ústředna elektro	72,81	3,36
1.16	Dílna elektro	72,81	3,36
1.17	Chodba	44,82	3,26
1.18	Dílna elektro	81,31	3,42
1.19	Sprcha	2,08	3,45
1.20	Chodba	3,19	3,45
1.21	Oddělkamora	2,37	3,45
1.22	Šatna	14,24	3,44
1.23	Kabinet	17,26	3,40
1.24	Ubytna elektro	66,17	3,37
1.25	Dílna elektro	58,13	3,24
1.26	Dílna elektro	39,31	3,35
1.27	Kabinet elektro	20,33	3,41



±0,000 = 401,30 m n.m Bpv

Štefan Bolvári
projektová kancelář
Podlesí 401, Svatava 357 03
tel., fax. 359807854
mobilní telefon +420602490449
e-mail: bolvari.stefan.ml@volny.cz
IČO 18690068
DIČ CZ6405031512

Změna	Číslo		
	Datum		
Pare číslo	ISŠTE SOKOLOV		
Vedoucí projektant	Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kreslil
Štefan Bolvári	*Štefan Bolvári*	*Bolvári*	*ACADLT*

Projektant části PD:

Místo	*Sokolov*	Kotastr	*Sokolov*
Kraj	*Karlovarský*	Stavební úřad	*Sokolov*
Stavebník	*Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov*		
Stavba	*IŠŠTE SOKOLOV - REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE, ČÁSTI OHŘEVU TEPLÉ VODY A REVITALIZACE TOPNÝCH SOUSTAV STÁVAJÍCÍH (STARÝCH) BUDOV*		
Objekt	*REGULACE TEPLA*		
Předmět	**PŮDORYS 1.NP SO-702**		

Formát	*4xA4*
Datum	*8/2015*
Stupeň	*OHLÁŠENÍ STAVBY*
Arch.č.	*ISSTE/OBJM/S/2015/11*
Měřítko	*1:100*
Výkr. č.	**D.22**