MONTÁŽNÍ SCHÉMA SO-704

LEGENDA RADIÁTORŮ

KAL*20/500/160 TRV15/5, PS15/1,2 — ČLÁNKOVÝ RADIÁTOR LITINOVÝ KALOR-1 500/160 – 20 ČLÁNKŮ TERMOSTATICKÝ VENTIL OVENTROP RTV6 PŘÍMÝ DN15, NASTAVENÍ 5 REGULAČNÍ ŠROUBENÍ OVENTROP COMBI3 PŘÍMÉ DN15, NASTAVENÍ 1,2

22/060100-50 TRV15/5, PS15/1,2 — DESKOVÝ RADIÁTOR OCELOVÝ KORADO KLASIK – VÝŠKA 600 MM, DÉLKA 1000 MM, PŘIPOJENÍ Z BOKU TERMOSTATICKÝ VENTIL OVENTROP RTV6 PŘÍMÝ DN15, NASTAVENÍ 5 REGULAČNÍ ŠROUBENÍ OVENTROP COMBI3 PŘÍMÉ DN15, NASTAVENÍ 1,2

22-090090-60 TRV15/5, PS15/1,2 — DESKOVÝ RADIÁTOR OCELOVÝ KORADO VENTILKOMPAKT – VÝŠKA 900 MM, DÉLKA 900 MM, PŘIPOJENÍ ZE SPODU TERMOSTATICKÝ VENTIL VESTAVĚNÝ DN15, NASTAVENÍ 4 DVOJITÝ KULOVÝ H KOHOUT PŘÍMÝ DN15



±0,000 = 401,30 m n.m Bpv

Štefan Bolvári
projektová kancelář
Podlesí 401, Svatava 357 03
tel., fax. 359807854
mobilní telefon +420602490449
e-mail: bolvari.stefan.ml@volny.cz
IČO 18690068
DIČ CZ6405031512

Změna	Číslo	
	Datum	
Paré číslo		

ISŠTE SOKOLOV

Vedoucí projektant	Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kreslil
Štefan Bolvári	Štefan Bolvári	Bolvári	ACADLT

Projektant části PD:

Místo	Sokolov	Katastr	Sokolov
Kraj	Karlovarský	Stavební úřad	Sokolov
Stavebník	Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov		
Stavba	ISŠTE SOKOLOV - REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE, ČÁSTI OHŘEVU TEPLÉ VODY A REVITALIZACE TOPNÝCH SOUSTAV STÁVAJÍCÍCH (STARÝCH) BUDOV		
Objekt	REGULACE TEPLA		
Předmět	MONTÁŽNÍ SCHÉMA SO-704		

Formát	3xA4
Datum	8/2015
Stupeň	OHLÁŠENÍ STAVBY
Arch.č.	ISSTE/OBJM/S/2015/11
Měřítko	1:100
Výkr. č.	D.15