

LEGENDA:

- orientační průběh stáv. vrchního vedení VN
- orientační průběh stáv. vedení VN
- orientační průběh stáv. vrchního vedení NN
- orientační průběh stáv. vedení NN
- orientační průběh stáv. vedení VO
- orientační průběh stáv. vrchního sdělovacího vedení
- orientační průběh stáv. sdělovacího vedení
- orientační průběh stáv. plynovodu STL
- orientační průběh stáv. vodovodu
- orientační průběh stáv. kanalizace
- kabelové vedení VO

osv. bod č. S1-S21
1x LED svítidlo stávající přeložené - 55 W
osazeno na ocelovém stožáru např. UZMA 8 - 133/108/89
vč. výzbroje a obloukového výložníku UZB 1-1000

osv. bod č. S22-S28
1x LED svítidlo např. BGP282 T25 30xLED, 8100 lm, 47 W
osazeno na ocelovém stožáru např. UZMA 8 - 133/108/89
vč. výzbroje a obloukového výložníku UZB 1-1000

Zemní drát FeZn prům. 10 mm bude uložen v celé trase nových rozvodů VO.

Jsou-li v projektu / v zadávací dokumentaci nebo v jejích přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy použitého materiálu, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení odsouhlasené správcem VO.

POZNÁMKA:

Před zahájením zemních prací musí být zjištěn skutečný stav dotčených inženýrských sítí a zajištěno vytýčení jejich trasy. Veškeré práce spojené s těmito sítěmi budou včas ohlášeny a budou prováděny dle požadavků a pokynů jednotlivých správců. Výkopy kabelových rýh dle výkresu "vzorové řezy".

TECH. ÚDAJE:

Napájecí soustava : 3 PEN, AC 50 Hz, 400/230 V, TN-C
1 PEN, AC 50 Hz, 230 V, TN-S

Prostředky ochrany při poruše dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a ČSN EN 61140 ed.3:
Automatickým (samočinným) odpojením od zdroje a ochranným pospojováním

SO 431

Veřejné osvětlení

Objednatel:

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
KARLOVARSKÉHO KRAJE
Chebská 282, 356 01 Sokolov



Zhotovitel DUSP/PDPS:



Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17
460 01 Liberec

HIP:

ING. B. FIŠER



Vypracoval	V. Martínek	Zak. číslo	22010
Zodp. projektant	Ing. J. Staněk	Datum	08/2022
Tech. kontrola	J. Hlásný	Stupeň	DUSP/PDPS
Akce		Počet formátů	4xA4
		Měřítko	1:500
		Č. přílohy	Paré

SITUACE VO - Č.2

431.3