


st. 2x4YKY 3x240+120
z rozvody NN, pole D1.4
(3x275A)



- Legenda:
- ▲ Dvojčíslobná zásuvka
 - ▲ El. vývod 1-fázový
 - ▲ El. vývod 3-fázový
 - Instalční krabice s přípojnými PA
 - Jednoduchý vypínač se signálkou
 - ✕ RTIřový vypínač
 - ⊗ Elektrostátický vodivý podlaho
 - ⊗ Pohybové čílo
 - ⊗ Samrákový spínač
 - ⊗ Střídavý vypínač
 - ⊗ Střídavý vypínač dvojřís
 - ⊗ Střídavý vypínač dvouřís
 - ⊗ Sériový přepínač střídavý
 - ⊗ Sériový vypínač
 - ⊗ Sériový vypínač IP44
 - ⊗ Říhový vypínač
 - ⊗ Tlačítkový ovladač
 - ▲ Tlačítkový ovladač s omezeným přístupem, TS+CS
 - ▲ Třířísá zásuvka
 - ⊗ Vypínač
 - ▲ Vypínač IP44
 - ▲ Vícenásobná zásuvka
 - ▲ Zásuvka
 - ▲ Zásuvka IP44
 - ▲ Zásuvka vyrovnání potenciálu
 - ▲ Zásuvková akřín
 - ⊗ Svřídlo, Led
 - ⊗ Svřídlo nouzového osvětlení s vlastním zdrojem, 60min
 - ⊗ Led svřídlo
 - ⊗ Ventilátor
 - ⊗ Baterie automatických dveř
 - ⊗ Rozvaděč
 - Kabelové rozvody CXKH—R—J(0) 3x1,5
 - Kabelové rozvody CXKH—R—J(0) 3x2,5
 - Kabelové rozvody CXKH—R—J — napojení Rx
 - Rozvody pro uzemnění
 - Kabelové rozvody CXKH—V—J — požární zařízení

4.30	VZT	C40/3
5.30	VZT	C40/3
1.30	VZT	C20/3
1.02	VZT	C10/3
4.02	VZT	C16/3
5.02	VZT	C20/3

Zob.projektant:	Vypracoval:	Ing.Dařid Kopeček	Číslo:
Ing.Dařid Kopeček	Ing.Dařid Kopeček	Nřídak 1291/32	
Klient:	Karlovská onkologická nemocnice s.s., Benřídka 1190/19, Karlov Vary	32300 Písek	
Stořba:	Rekonstrukce oddělení onkologie – pavilon C	mob.řís: 863 863 363	
		řís: 00784725	
		www.elston.cz	
Mřsto:	K. Nemořnřís 1204, 350 02 Cheb	Datum:	11/2024
Vřkres:	PŮDORYS ELEKTRONřSTALACE 1.P.P.–svřtelné okruhy	C. řákřákř:	23-218
		Střepřř PD:	IPS
		Farmřřř PD:	14x44
		Mřřřřřřř:	1:50
		řřřřřřřřřřř:	0.12.5 IPS 0.2