


Legenda:

- ⚡ Dvojnásobná zásuvka
- ⚡ El. vývod 1-fázový
- ⚡ El. vývod 3-fázový
- ☐ Instalační krabice s přípojnici PA
- ⚡ Jednoduchý vypínač se signálkou
- ⚡ Křížový vypínač
- ⊕ Elektrostaticky vodivá podlaha
- ⚡ Pohybové čidlo
- ⚡ Soumrakový spínač
- ⚡ Střídavý vypínač
- ⚡ Střídavý vypínač dvojitý
- ⚡ Střídavý vypínač dvoupólový
- ⚡ Sériový vypínač
- ⚡ Sériový vypínač IP44
- ⚡ Tahový vypínač
- ⊙ Tlačítkový ovladač
- ⚡ Tlačítkový ovladač s omezeným přístupem, TS+CS
- ⚡ Trojitá zásuvka
- ⚡ Vypínač


- ⚡ Vypínač IP44
- ⚡ Vícenásobná zásuvka
- ⚡ Zásuvka
- ⚡ Zásuvka IP44
- ⚡ Zásuvka vyrovnání potenciálů
- ⚡ Zásuvková skříň
- ⚡ Světlo, Led
- ⚡ Světlo, Led s vlastními zdroji, 60min
- ⚡ Led světlo
- ⚡ Ventilátor
- ⚡ Baterie automatických dveří
- ⚡ Rozvaděč
- Kabelové rozvody CXKH-R-J(0) 3x1,5
- Kabelové rozvody CXKH-R-J(0) 3x2,5
- Kabelové rozvody CXKH-R-J – napojení Rx
- Rozvody pro uzemnění
- Kabelové rozvody CXKH-V-J – požární zařízení

SYSTÉM OZNAČOVÁNÍ EL. OBVODŮ



NAPĚTOVÁ SOUSTAVA: 3+PE+N stř. 230V/400V, TN-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM
DLE ČSN 2000-4-41 ed.3

SYSTÉM OZNAČOVÁNÍ EL. OBVODŮ



NAPĚTOVÁ SOUSTAVA: 3+PE+N stř. 230V/400V, TN-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM
DLE ČSN 2000-4-41 ed.3

Zodp.projektant:	Vypracoval:	Ing.David Kopeček	Č.poré:
Ing.David Kopeček	Ing.David Kopeček	Nýřanská 1291/32 32300 Píseň mob.: 603 853 363 IČO: 00784125 www.elstan.cz	
Klient:	Karlovarská krajská nemocnice a.s., Bezručova 1190/19, Karlovy Vary		
Stavba:	Rekonstrukce oddělení onkologie – pavilon C	Datum:	11/2024
		Č. zakázky:	23-218
		Stupeň PD:	DPS
Místo:	K Nemocnici 1204, 350 02 Cheb	Formát:	6x44
Výkres:	PŮDORYS ELEKTROINSTALACE 2.N.P.-světelné okruhy	Měřítko:	1:50
		Číslo výkresu:	D1.2.5.TPS EL.6