



LEGENDA:

- Ⓐ Stoupací potrubí - napojeno ve VS v 1.PP v m.č. 0.08 na topný okruh " VZT "
- ① Stoupací potrubí - napojeno ve VS v 1.PP v m.č. 0.08 na topný okruh " Levá část "
- ② Stoupací potrubí - napojeno ve VS v 1.PP v m.č. 0.08 na topný okruh " Pravá část "
- 500 W Tepelná ztráta místnosti
- Deskové otopné těleso s vestavěnou ventilovou vložkou - provedení Hygiene s uzavíratelným šroubením a termostatickou hlavicí
- Trubkové otopné těleso s uzavíratelným šroubením a termostatickou hlavicí
- Průvodní potrubí topné vody radiátory - 70 °C
- Zpětné potrubí topné vody radiátory - 50 °C
- Průvodní potrubí topné vody VZT - 80 °C
- Zpětné potrubí topné vody VZT - 60 °C

Tabulka místností 1.NP část 1.		
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)
101	Pokoj 2L	22,29
102	Koupelna	5,06
103	Pokoj 1L	10,59
104	Koupelna	3,23
105	Chodba	9,27
106	Pokoj 2L	17,99
107	Koupelna	6,58
108	Chodba	25,09
109	Pokoj 2L	19,20
110	Koupelna	4,15
111	Čistička	9,69
112	Mytí s asistencí	7,74
113	Pokoj 2L	15,33
114	Koupelna	4,11
115	Koupelna	4,08
116	Pokoj 2L	15,40
117	Chodba	35,02
118	Pokoj 2L	16,41
119	Pokoj 2L	22,31
120	Koupelna	3,80
121	Koupelna	3,77
122	Cytostatika sklad	2,90
123	Denní místnost sestry	7,25
124	Sesterna, přípravná	26,17
125	Chodba	31,21
126	Pokoj 2L	15,72
127	Koupelna	4,86
128	Koupelna	4,63
129	Pokoj 2L	17,94
130	Odběry	11,30
131	Výšetrovna	13,38
132	Pokoj - lékaři	23,26
133	Koupelna	3,70
134	vrchní sestra, sekretariát	22,75
135	Primář	21,36
136	Koupelna	2,71
137	Technika	2,66
138a	Místnost - lékaři	8,31
138b	Sklad	9,32
139	Chodba	6,03
140	Sklad, archiv	17,23
141	Předsíňka	3,37
142	WC	1,77
143	WC	1,77
144	WC	1,50
145	Sklad/úklid	6,58
146	Předsíňka	2,31
147	WC	2,86
148	Předsíňka	3,47
149	Chodba	46,62
150	Chodba	15,19
151	Sklad, prádlo	14,17
152	Spol. místnost, jídelna	33,29
153	Kuchyně, přípravná	15,32
154	Místnost 2	10,73
155	Místnost 3	7,20
156	Místnost 4	3,70
157	Schodiště	25,89
158	Schodiště	26,54
159	Zádveří	5,27
160	Zádveří výtah	4,33
161	Zádveří výtah	4,83
162	Zádveří	5,30
		755,83 m²

Vypracoval: Ing. Jaroslav Kunc Žerotínova 1272/45, Praha 3, 130 00	Stupeň PD: DPS Datum: 11/2024	Měřítko: 1 : 100 Zodp.proj.: Ing. J. Kunc
Investor: Karlovarská krajská nemocnice a.s., Bezručova 1190/19, Karlovy Vary	Č. výkresu <b>D.1.2.4.a.3</b>	
Objekt: Rekonstrukce oddělení onkologie – pavilon C, K Nemocnici 1204/17, Cheb		
Obsah: Ústřední vytápění - půdorys 1.NP		