



LEGENDA:

- A** Stoupací potrubí - napojeno ve VS v 1.PP v m.č. 0.08 na topný okruh " VZT "
- 1** Stoupací potrubí - napojeno ve VS v 1.PP v m.č. 0.08 na topný okruh " Levá část "
- 2** Stoupací potrubí - napojeno ve VS v 1.PP v m.č. 0.08 na topný okruh " Pravá část "
- 500 W** Tepelná ztráta místnosti
- Deskové otopné těleso s vestavěnou ventilovou vložkou - provedení Hygiene s uzavíratelným šroubením a termostatickou hlavici
- Trubkové otopné těleso s uzavíratelným šroubením a termostatickou hlavici
- Prívodní potrubí topné vody radiátory - 70 °C
- Zpětné potrubí topné vody radiátory - 50 °C
- Prívodní potrubí topné vody VZT - 80 °C
- Zpětné potrubí topné vody VZT - 60 °C

Tabulka místností 4.NP část 2.			
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Poznámka
401	Administrativa	14,45	
402	Administrativa	10,40	
403	Administrativa	10,00	
404	Administrativa	8,40	
405	Administrativa	11,41	
406	Chodba	15,29	
407	Administrativa	12,97	
408	Archiv	11,55	
409	WC, předsíňka	3,30	
410	Chodba	28,25	
411	Předsíňka, sprcha	4,49	
412	WC	2,45	
413	Úklid	1,74	
414	Sklad	5,47	
415	Administrativa	8,37	
416	Chodba	30,79	
417	Technika - VZT	27,90	
418	Pokoj - lékař	15,73	
419	Pokoj - lékař	15,73	
420	Koupelna	3,12	
421	Koupelna	3,16	
422	Chodba	19,75	
423	Byt-ložnice	10,72	
424	Byt-obyt. prostor	15,93	
425	Byt předsíň	4,74	
426	Koupelna	3,98	
427	Technika - VZT	31,75	
428	Chodba	27,09	
429	Chodba	20,80	
430	Kancelář - odbory	7,64	
431	Předsíňka	1,92	
432	Pisoar	1,90	
433	WC- M	1,90	
434	Předsíňka	1,83	
435	WC - Ž	2,10	
436	Kuchyňka	6,84	
437	Úklid	1,40	
438	Předsíň, šatna	8,78	
439	Školící místnost	52,04	
440	AT - sklad, dílna	21,52	
441	AT - kancelář	21,88	
442	Schodiště	25,95	
443	Schodiště	25,99	
		561,37 m²	

Vypracoval: Ing. Jaroslav Kunc Žerotínova 1272/45, Praha 3, 130 00		Stupeň PD: DPS Datum: 11/2024	Měřítko: 1 : 100 Zodp.proj.: Ing. J. Kunc
Investor: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 06, Karlovy Vary		Č. výkresu D.1.2.4.a.4	
Objekt: Zubní klinika v nemocnici Cheb, K Nemocnici 1204/17, Cheb			
Obsah: Ústřední vytápění - půdorys 4.NP			