


Legenda:


- ▲ Dvojhásobná zásuvka
- ▲ El. vývod 1-fázový
- ▲ El. vývod 3-fázový
- Instalační krabice s přípojnici PA
- ⚡ Jednopolový vypínač se signálkou
- ⚡ Křížový vypínač
- ⚡ Elektrostaticky vodivá podlaha
- ⚡ Pohybové čidlo
- ⚡ Soumrakový spínač
- ⚡ Střídavý vypínač
- ⚡ Střídavý vypínač dvojitý
- ⚡ Střídavý vypínač dvoupólový
- ⚡ Sériový přepínač střídavý
- ⚡ Sériový vypínač
- ⚡ Sériový vypínač IP44
- ⚡ Tahový vypínač
- ⚡ Tlačítkový ovladač
- ⚡ Tlačítkový ovladač s omezeným přístupem, TS+CS
- ⚡ Trojitá zásuvka
- ⚡ Vypínač
- ⚡ Vypínač IP44
- ⚡ Vícenásobná zásuvka
- ⚡ Zásuvka
- ⚡ Zásuvka IP44
- ⚡ Zásuvka vyrovnání potenciálu
- ⚡ Zásuvková skříň
- ⚡ Svítidlo, Led
- ⚡ Svítidlo nouzového osvětlení s vlastním zdrojem, 60min
- ⚡ Led svítidlo
- ⚡ Ventilátor
- ⚡ Baterie automatických dveří
- ⚡ Rozvaděč
- Kabelové rozvody CXKH-R-J(0) 3x1,5
- - - Kabelové rozvody CXKH-R-J(0) 3x2,5
- Kabelové rozvody CXKH-R-J - napojení Rx
- Rozvody pro uzemnění
- - - Kabelové rozvody CXKH-V-J - požární zařízení

SYSTÉM OZNAČOVÁNÍ EL. OBVODŮ



NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+PE+N stř. 230V/400V, TN-S  
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM  
DLE ČSN 2000-4-41 ed.3

SYSTÉM OZNAČOVÁNÍ EL. OBVODŮ



NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+PE+N stř. 230V/400V, TN-S  
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM  
DLE ČSN 2000-4-41 ed.3

Zodp.projektant:	Vypracoval:	Ing.David Kopeček	Č.poré:
Ing.David Kopeček	Ing.David Kopeček	Nýranská 1291/32 32300 Píseň mob.: 603 853 363 IČO: 00784125 www.elstan.cz	
Klient:	Karlovarský kraj	Datum:	11/2024
Stavba:	ZUBNÍ KLINIKA V NEMOCNICI CHEB	Č. zakázky:	23-218
Místo:	K Nemocnici 1204, 350 02 Cheb	Stupeň PD:	DPS
Výkres:	PŮDORYS ELEKTROINSTALACE 2.N.P.-zásuvkové okruhy	Formát:	6x44
		Měřítko:	1:50
		Číslo výkresu:	D.1.2.5.TPS EL.7