

Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí

náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 20 Cheb

Č.j: MUCH 85477/2024

Cheb, dne: 09.09.2024

Spis. zn.: KSÚ/6313/2024

Vyřizuje: Darina Dierlová

E-mail:

Telefon:

Žadatel: Ing. arch. Luboš Mašek, IČO 12399019, Na Vyhlídce č.p. 2506/30, 350 02 Cheb 2

SOUHRNNÉ VYJÁDŘENÍ

z hlediska ochrany životního prostředí pro stavbu „Zubní klinika v nemocnici Cheb, Nemocnice Cheb, Cheb, ul. K Nemocnici 1204/17, pavilon C, k.ú. Cheb, st.p.č. 1933“

Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí, obdržel dne 14.08.2024 žádost o vydání vyjádření k výše uvedené stavbě podle předloženého projektu z 08/2024 pro účely stavebního povolení, odpovědný projektant Ing. arch. Luboš Mašek, ČKAIT 01960, investor: Karlovarský kraj, IČO: 70891168, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary. Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce 2., 3. a 4. NP stávajícího pavilonu C v areálu Nemocnice Cheb, v ulici K Nemocnici, na st.p.č. 1933 a p.p.č. 1792/1 a 2422/40 v k.ú. Cheb, obec Cheb. Účelem rekonstrukce pavilonu je vybudování zubní kliniky. K podané žádosti Vám sdělujeme následující:

Vyjádření z hlediska nakládání s odpady (zákon č. 541/2020 Sb.)

(Ing. Luboš Rychlík, tel. 526)

Návrh nakládání s odpady z provozu a realizace stavby je v předloženém projektu uveden v bodě B.8.h) Souhrnné technické zprávy. Návrh je vypracován podle NEPLATNÉHO zákona o odpadech a neplatných prováděcích předpisů a proto je třeba jej opravit. Záměr může být po opravě PD realizován na základě podmínek vycházejících přímo z obecně platných právních předpisů v oblasti odpadového hospodářství.

Dále upozorňujeme na povinnost zaslat po dokončení stavby příslušnému úřadu doklady prokazující řádné nakládání se vzniklými odpady (§ 93a zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech).

Vyjádření z hlediska vodoprávního (zákon č. 254/2001 Sb.)

(Ing. Olga Podorská, tel. 525)


Předložená projektová dokumentace pro stavební povolení řeší vybudování zubní kliniky v nemocnici Cheb. Navrženo je (mimo jiné) 18 zubních pracovišť (křesel).

Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí, příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon") a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, Vám vydává na základě ustanovení § 18 vodního zákona toto vyjádření:

- Před uvedením stavby do provozu musí být požádáno (v dostatečném předstihu), v souladu s ustanovením § 16 vodního zákona (u příslušného vodoprávního úřadu), o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvláště nebezpečné závadné látky do kanalizace. Formulář žádosti naleznete zde https://www.cheb.cz/assets/File.ashx?id_org=5091&id_dokumenty=970721.

Na úseku **ochrany ZPF** (Ing. Martina Trkovská, tel. 532), **ochrany přírody a krajiny** (Ing. Kateřina Maříková, tel. 143) a **státní správy lesů** (Petra Stará, tel. 516) nemáme připomínek.

MĚSTSKÝ ÚRAD CHEB
odbor stavební
a životního prostředí 2


Ing. Jaroslav Šinka
vedoucí odboru stavebního
a životního prostředí

Přílohy:

Projektová dokumentace

Vyjádření obdrží:

Žadatel: Ing. arch. Luboš Mašek, Na Vyhlídce 30, 350 02 Cheb
Městský úřad Cheb – odbor stavební a životního prostředí