

GProjekt
Ing. Roman Gajdoš
Bezručova 8
360 01 Karlovy Vary

Váš dopis zn/ze dne

Náš dopis zn

Vyřizuje/linka
Šimek/150

Karlovy Vary
12. 7. 2023

Věc

Pedagogická škola K. Vary. Úpravy 2023. Existence sítí.

V příloze dopisu Vám zasíláme potvrzenou situaci, s tím, že v zájmovém území se **nachází** zařízení ve správě Karel Holoubek - Trade Group a.s., odštěpný závod Teplárna Karlovy Vary, který zastupuje Karlovarskou teplotrenskou a.s. na základě nájemní smlouvy.

Jedná se sekundární teplovodní podzemní rozvody ÚT a TV v dimenzi 4x DN 65 → DN 32. Uložení potrubí je v topných kanálech.

Průběh topných rozvodů je informativně zakreslen, dle stávající dokumentace KHTG – odštěpný závod Teplárna K. Vary.

Zařízení je nutno upřesnit vytýčením v místě zájmového prostoru. Šířka ochranného pásma činí 2,5 m na obě strany zařízení.

S pozdravem

KAREL HOLOUBEK - Trade Group a.s.
odštěpný závod Teplárna Karlovy Vary
Na Výšině 348/26 (11)
360 04 Karlovy Vary - Bohatice
IČ: 25060996 DIČ: CZ25060996



Ing. Jiří Kunc
vedoucí rozvodů tepla

Příloha: 1x potvrzená situace A4, 1:1000

KAREL HOLOUBEK – Trade Group a.s.
odštěpný závod Teplárna Karlovy Vary

Potvrzuje, že se v zájmovém území
NACHÁZÍ
zařízení v naší správě.

Primární a sekundární rozvody jsou informativně zakresleny dle naší stávající dokumentace. Zařízení je nutno upřesnit vytyčením přímo na místě. Toto vyjádření nenahrazuje naše stanovisko ke stavebnímu nebo územnímu řízení.

Šířka ochranného pásma činí 2,5m na obě strany zařízení viz. zákon č.91/2005 Sb. §87

Platnost vyjádření končí dne: 12.7.2025

Datum: 12.7.2023

Podpis: 

Sekundární podzemní teplovodní vedení, uložení v topném kanále

