



Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

360 07 Karlovy Vary - Doubí, Studentská 328/64

zapsané s účinností od 1.1.1994 v OR u KS Plzeň, odd. B, vložka č. 3

Město/katastr Velichov

Číslo jednací : 2025/00498

Čtvrť/Ulice par.č. 1124, 1125, 1126

Datum : 19.03.2025

č.p. : modernizace mostu ev.č. 221 27-10 Velichov

Za účelem : informativní zakres vodovodu a kanalizace

Investor/projektant : Svatopluk Majer - KSÚS Karlovarského kraje p.o.

Zasláno : e-mail

Stupeň : zakres sítí

Provoz vodovodů : Ostrov, p.Petr, tel.:602 100 405, mpetr@vodakva.cz

Provoz kanalizace : p.Dietl, tel.: 602 835 474, rdietl@vodakva.cz

Zakreslil : Marcela Příkrylová

Vodovodní a kanalizační zařízení jsou na situaci zakreslena informativně dle stávající dokumentace VAK K. Vary, a.s. Zařízení je nutno upřesnit vytýčením na místě. Přesné vytýčení vodovodních a kanalizačních zařízení vám zajistí naše příslušné provozy vodovodů a kanalizace.

Požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodu a kanalizace, které je min. 1,5 m od líce potrubí na obě strany (u potrubí do prům. 500 mm) a min. 2,5 m od líce potrubí na obě strany (u potrubí nad prům. 500 mm).

U potrubí (vodovodu a kanalizace) o průměru nad 200 mm včetně, jehož dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenost od vnějšího líce zvyšuje o 1,0 m.

Při souběhu a křížení se stávajícími sítěmi ve správě Vodakvy požadujeme respektovat ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

Tento doklad nenahrazuje vyjádření k územnímu souhlasu, územnímu/stavebnímu řízení. Technické řešení (projektovou dokumentaci) požadujeme předložit na VaK K.Vary k odsouhlasení.

Při dalším jednání ohledně předmětné akce používejte prosím příslušné číslo jednací.

CO : vlastní

Datum :

19-03-2025

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

Studentská 328/64

Technický útvar 4

360 07 Karlovy Vary - Doubí

Podpis :

PŘÍKRYLOVÁ

Tel.: 359 010 111
Fax: 359 010 333

E-mail:
info@vodakva.cz

IČO: 49 78 92 28
DIČ: CZ 49 78 92 28

Komerční banka Karlovy Vary
číslo účtu: 1608 341 / 0100

1125

1120

Podpis:

Žiudentskā 328/64

Technický úvrat

350 of Kariyov Vary - Doub

7106/1

ODLEHČENÍ STOKY A
OA
600(1995)
-80-

ODTOK Z ČOV
KT DN 300
81

OC DN 250

Velichko KT DN 2000

52.10

521-

279/1

"A"

OK1
1124

Čerpací jímka

1124

1103/

2

85-

-33-

VODOVOD
1:450

PE 100, 110 ~ 1.0m(2007)

1125

RS AŠ

KT 150 ~ 9.55m(2007)

129
CHRÁNIČKA
PE 225 ~ 11.7m

PE 110 ~ 0.55m(2007)

294

PE 110

1106/1

AŠ

AŠ

1124

1103/2

IPE 110 ~ 1155m(1985)

1126

1103/1

PE 110 ~ 77m(1993)

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.
Vodovodní [redacted] rozvody jsou
informačně zakresleny dle stávající
dokumentace Vodakvy. Zařízení je nutno
upřesnit vytyčením přímo na místě.
Toto vyjádření platí po dobu jednoho roku.

Datum:

19-03-2025

Podpis:

[Signature]

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

Studentická 329/64

Technický zveřejnění

360 07 Karlovy Vary - Douboří

343

68/1

PE 32(2020)

68/2 ČOV VELICHOV

342

341

68/3

1125

1129

294

1106/1



Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

Studentská 326/54

Technický úsek 4

360 07 Karlovy Vary *Podolí*

19-03-2025



6