


















LEGENDA MISTNOSTÍ				ČSN EN 12 464-1
Č.M.	NAZEV/MISTNOSTI	PLŮCHA [m2]	Ref. číslo	Em [lx]
1.01	Garáž	69.51	5.34.4	75
1.02	Chodba	12.27	5.37.2	100
1.03	Dezinfence	4.25	5.50.2	300
1.04	Šlad látky	7.55	5.4.1	100
1.05	Sušárna	3.68	5.16.2	300
1.06	Prádárna	3.04	5.16.2	300
1.07	Injekční materiál	3.43	5.50.2	300
1.08	Chodba	5.92	5.37.2	100
1.09	Šatárna ženy	5.93	5.2.4	200
1.10	WC	1.53	5.2.4	200
1.11	Sprcha	2.76	5.2.4	200
1.12	Šatárna mužů	8.94	5.2.4	200
1.13	WC	1.33	5.2.4	200
1.14	Sprcha	2.85	5.2.4	200
1.15	Pokoř	6.89	5.37.6	200
1.16	Pokoř	6.07	5.37.6	200
1.17	Dezní místnost	33.31	5.38.2	300
1.18	Pokoř	6.63	5.37.6	200
1.19	Kancelář	6.43	5.37.6	200
1.20	Pokoř	6.63	5.37.6	200
1.21	Technická místnost	5.30	5.3.1	200
1.22	Předřn	1.63	5.37.2	100
1.23	WC	1.40	5.2.4	200
1.24	Úklid	1.76	5.2.4	200
1.25	IT	1.84	5.3.1	200



INDEX
ZMĚNA
DATUM
JMÉNO
PODPIS

	NDN
	prípojka skříní objektů s elektrickým hlavním rozvaděčem objektu
	RH
	RH
	ZAHOVAVANÝ ROZVADĚČ
	zásuvky 230V
	zábíhové zásuvky červení
	Průmyslové zásuvky 230V
	vývod pro bliskovou předsvítlaci (rozsvícení) stanicí teplo
	vývod pro sporák
	venkovní zvlhčovač
	3 RZDOK ZSUVKA C2G R43 40V
	protolový termoelektrický
	zařízení vzduchotechniky v podhledu
	spínací jednotky zapalovací motory (120, 180) / Switch s odpisem aktivací
	Nastavení přepnutí VZT

[illegible]