



## Uchycení ke krytině

falcové PV č.365 221 (A)  
kolinné falcové svorky (365 050 ...051, ...057... 059)  
hřebenové podpěry perový hřebenač č.204 249, ...247, nebo 206 247, ...269

ZAVÁDĚCÍ TYČ V KOMPLETNÍ SADĚ (obj.č. 480150)

PRŮCHOD ZEMNĚ VZDUCH OPATŘENÍ IZOLAČNÍ HADICI DERAY (obj. č. 554011)  
SPOJE V ZEMI CRANĚNÝ PROTIKOROZNÍ PLAST. PÁSKOU PETROLAT

PŘECHOD ZEMNĚ VZDUCH OPATŘEN IZOLAČNÍ HADICÍ DERAY (obj. č. 554011),  
SPOJE V ZEMI GRANĚNÝ PROTIKOROZNÍ PLAST. PÁSKOU PETROLAT

PŘECHOD ZEMNĚ VZDUCH OPATŘEN IZOLAČNÍ HADICÍ DERAY (obj. č. 554011),  
SPOJE V ZEMI GRANĚNÝ PROTIKOROZNÍ PLAST. PÁSKOU PETROLAT

SK	SVORKA KŘIŽOVÁ (obj.č. 318 201)
SU	SVORKA UNIVERSÁLNÍ (obj.č. 390091)
SO	SVORKA OKAPOVÁ (obj.č. 339050)

LEGENDA:

JIMACI VEDENÍ A SVODY PROVEDENÝ VODIČEM AlMgSi Ø8 (obj.č.840018)  
VČETNĚ PODPĚR DLE KRYTINY NAPŘ. PLASTOVÁ PODPĚRA KF (obj.č.253030)

SK SVORKA KŘÍŽOVÁ (obj.č. 318 201)

SU SVORKA UNIVERSALNI (obj.č. 390091)

SO SVORKA OKAPOVÁ (obj.č. 339050)

INDEX
ZMĚNA
DATUM
JMÉNO
PODPIS

Výsledná registrace		Výsledná záznamy	Ing. Petr Hájek		Měsítno 1 : 50
Příjemce	Ing. Brodská	Technická korektura			Převzaté číslo Přijaté číslo
Základ	Vystavení výzvozného záhlaví ZZS - Ochranné				
Dokumentace	Dokumentace pro provedení stavby				
Část:	Dokumentace stavby				
	Strojopisná elektronika				
Ostatn:	<b>Hromosvod a uzemnění</b>				
Objednatel:	Zdravotnická léčebna služba Károlysskeho krále, p. o.				
Stavba					
Pracovní číslo	A1/8	Stručný popis PS1 - 26	Termín dokončení 02/2016	Cena stavby 83832,-26	4
BPO číslo	BPO 1-92/114				