

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH

adresa: Závodní 94, 36021 Karlovy Vary, tel:355 328 311, e-mail:sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32

Váš dopis zn: POV-2015-302C

Ze dne: 3.11.2015

Číslo jednací: KHSKV 16265/2015/HOK/Ci

Vyřizuje: V.Cibuzarová, Bc.J.Vaňová,
L.Žampachová
Telefon: 355328342
E-mail: vlasta.cibuzarova@khskv.cz

Datum: 02.12.2015

BPO spol. s r.o.
Lidická 1239
363 17 OSTROV

Ostrov, p.p.č. 1006 - Výjezdová základna ZZS v Ostrově - závazné stanovisko ke společné dokumentaci pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení

Stavebník: Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, p.o., Závodní 390/98C, 360 06 Karlovy Vary, IČ: 00574660

Na základě žádosti zástupce stavebníka, společnosti BPO spol. s r.o., Lidická 1239, Ostrov, (plná moc ze dne 02.11.2014), doručené dne 04.11.2015 č.j.16265, posoudila Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech (dále jen „KHS KK“), jako dotčený orgán ve smyslu § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve spojení s § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, výše uvedený návrh společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS KK toto závazné stanovisko:

S návrhem společné dokumentace stavby **Výjezdová základna ZZS v Ostrově** pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení se

souhlasí.

Odůvodnění:

Dne 04.11.2015 byla na KHS KK doručena žádost zástupce stavebníka o vydání závazného stanoviska ke společné dokumentaci pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení k výše uvedené stavbě. Dokumentaci zpracovala v říjnu 2015 společnost BPO spol. s r.o., Lidická 1239, Ostrov, pod archivním číslem BPO 9-90197.

Dokumentace řeší stavbu nového objektu výjezdové základny zdravotnické záchranné služby v Ostrově, na p.p.č. 1066, v bývalém areálu zahradnictví. Výjezdová základna ZZS v Ostrově bude jedním z objektů nově budovaného areálu integrovaného záchranného systému v západní části města, při původní průjezdní komunikaci z Karlových Varů do Chomutova/Jáchymova. Provoz bude zajišťován ve 3 směnném provozu á 4 osoby. Realizací stavby vznikne přízemní, nepodsklepený, volně stojící objekt výjezdové základny ZZS.

Dispoziční členění objektu:

- Základní provozní prostory: výjezdová základna se stanovištěm dopravních prostředků – garáž pro 2 vozidla (umyvadlo, výlevka), ze které je přístupná technická místnost a vedlejší provozní prostory.
- Vedlejší provozní prostory: dezinfekční místnost (m.č. 1.03. dřez na mytí pomůcek), sklad infekčního materiálu (m.č.1.0.7. umyvadlo), sklad léků (m.č. 1.04), místnost pro praní prádla (m.č. 1.06 2x automatická pračka se sušičkou), sušárna (m.č. 1.05), úklidová místnost (m.č. 1.24 výlevka), pohotovostní WC s předsíňkou s umyvadlem, šatna pro zaměstnance oddělená podle pohlaví, s navazující umývárnou se sprchou a umyvadlem a vstupem do kabiny záchodu - muži (m.č. 1.12-1.14) a ženy (m.č. 1.09-1.11), denní místnost pro zaměstnance (m.č. 1.17 umyvadlo, dřez) - ze které je přístup do 5 jednolůžkových pokojů pro zaměstnance a na venkovní terasu s pergolou.

Podlahová krytina je ve všech částech stavby navržena snadno omyvatelná a dezinfikovatelná (keramická dlažba, PVC), okolo sanitární instalace je navržen keramický obklad.

Přirozené větrání a denní osvětlení prostor zajišťují okna s otevíratelnými větracími křídly. Výměnu vzduchu, resp. odvod vzduchu z bezokenných místností (technická místnost, sklady, prádelna, sušárna, záchodová předsíň 1.22, záchody 1.13 a 1.23, sprcha 1.11, úklidová komora) řeší odtahové ventilátory, šatny větrány nuceně VZT zařízením pro přívod a odvod vzduchu, ve sprše 1.14, záchodu 1.10 a šatně muži jsou navíc umístěna okna. Garáže budou větrány protilehle umístěnými větracími mřížkami. Umělé osvětlení řeší zářivková svítidla. Vytápění objektu a ohřev TV řeší předávací stanice napojená na horkovod. Objekt bude napojen novou přípojkou na vodovodní řad a kanalizační síť.

KHS KK upozorňuje, že před zahájením užívání stavby musí být prokázána vyhovující jakost pitné vody z vnitřního vodovodu předložením dokladu o laboratorním rozboru, a to v rozsahu krácené analýzy dle § 4 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. Uvedená vyhláška je prováděcím právním předpisem k zákonu.

KHS KK přezkoumala důvod této žádosti v návaznosti na písemný materiál s ní předložený a dospěla k závěru, že věc vyhovuje požadavkům předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Za tohoto stavu věci bylo proto žádosti vyhověno a bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko.

Krajská hygienická stanice
Karlovarského kraje
se sídlem v Karlových Varech
Závodní 94
360 21 Karlovy Vary ©
IČ: 71 00 92 81

MUDr. Hana Bártová
ředitelka sekce ochrany a podpory veřejného zdraví

Příloha

1x PD

Kopie

odd. EPI, odd. HP