

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a. s.
Mořičovská 1210, Ostrov 363 38

BPO spol s.r.o.
Vážený pan
Roman Soukal
Lidická 1239
363 17 Ostrov

Váš dopis značky / ze dne
POV-2015-0xx/26. 6. 2015

Naše značka
IS/Taj/150708

Vyřizuje / linka
Tajer /342

Místo odeslání / datum
Ostrov /8. 7. 2015

Zaslání údajů o existenci inženýrských sítí na akci:
Ostrov – studie areálu IZS

Dobrý den,

k Vaší žádosti o vyjádření ve věci existence inženýrských sítí sdělujeme, že se v zájmovém území nacházejí inženýrské sítě a podzemní zařízení ve správě naší společnosti (viz situace v příloze tohoto dopisu). Tato zařízení jsou v situaci zakreslena informativně. Přesné vytýčení zajistí v případě potřeby zástupce naší společnosti - p. Jiří Solař (tel. 602 178 973).

Dále sdělujeme, že předpokládáme napojení areálu na rozvody SCZT současně s výstavbou předmětné akce. Z tohoto důvodu žádáme o předložení podkladů (po jejich zpracování), tak aby bylo možné zahájit práce na připojení objektu.

S pozdravem


Ostrovská teplárenská
Mořičovská 1210
363 38 Ostrov
①

Ing. Radek Havlan
statutární ředitel

Příloha: 1x situace A4 1:2000

Primární a sekundární tepelné rozvody jsou informa-
tivně zakresleny dle stávající dokumentace OT, a.s.
Zařízení je přímo upevněno vytyčením přímo na místě.
Foto vyjádření nenahrazuje stanovisko OT, a.s.
ke stavebnímu řízení.

Ochranné pásmo činí 2,5 m na obě strany zařízení
- viz. zákon č. 458/2000 Sb. § 87.

Exidenční číslo vyjádření:

Datum: 26.6.15 Podpis: [signature]

2659/1
Moričovská 1210

~~363.38 Ostrov~~

IČO: 49790498, DIČ: CZ49790498

tel.: 353 610 342

