



SOUSTAVA: 3+PE,N,50Hz,400/230V,TN-C-S
PROSTŘEDÍ: DLE PROTOKOLU
OCHRANA: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE NN
POSPOJENÍM A PROUD.CHRÁNIČI

| | | | | |
|---|--|--|-----------------|---|
| Odp. projektant | | Ved. projektant | Techn. kontrola | <div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div></div></div><div>ELEKTROPROJEKTY</div><div>ING.M.KŘÍSTEK</div></div> |
| ING. KŘÍSTEK | | ING. KŘÍSTEK | | |
| Místo stavby | | Mariánské Lázně | | |
| Investor | | Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, p.o. | | |
| Akce | | MODERNÍ UČEBNÝ GOAML VESTAVBA VÝTAHU V BUDOVĚ GOAML | | |
| | | | | <div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div></div></div><div>ELEKTROPROJEKTY</div><div>ING.M.KŘÍSTEK</div></div> |
| M.jel:+420604200014 e/mail:miroslovkristek@seznam.cz | | | | Plánů u M.L. Tepelské 748 |
| Formát | | | Číslo poré | |
| Datum | | 12/2024 | | |
| Stupeň | | | DPS | |
| Zakázka | | | | |
| Měřtko | | Č. výkresu | | |
| 1:50 | | 02 | | |