



LEGENDA EPS

- EPS ÚSTŘEDNA EPS (250 hlásičů na kruhu)
 - TAB TABLO EPS
 - OPPO OPPO (OBSLUŽNÝ PANEL POŽÁRNÍ OCHRANY)
 - KTPO KTPO (KLÍČOVÝ TREZOR POŽÁRNÍ OCHRANY)
 - ZDP ZDP (ZAŘÍZENÍ DÁLKOVÉHO PŘENOSU)
 - MULTISENZOROVÝ HLÁŠIČ S PATICÍ A IZOLÁTOREM
 - MULTISENZOROVÝ HLÁŠIČ S PATICÍ A IZOLÁTOREM NAD PODHLEDEM A INTEGROVANOU SÍŘENOU V HLÁŠIČI
 - TLAČÍTKOVÝ HLÁŠIČ červený, IP24
 - VSTUPNĚ VÝSTUPNÍ MODUL (1xVÝSTUP/3xVSTUP)
 - VSTUPNĚ VÝSTUPNÍ MODUL (2xVÝSTUP(230V MAX.60W)/4xVSTUP)
 - VÝSTUPNÍ ODBOČNÝ MODUL (1xVÝSTUP)
 - RELEOVÝ MODUL (4xRELÉ MAX.230V/60W)
 - VSTUPNĚ VÝSTUPNÍ MODUL (4xVSTUP)
 - POPLACHOVÝ ZVON NEBO SÍŘENA 6" 24V
 - MAJÁK
- ZELENĚ – RUŠENÉ

Ing. Karel VONEŠ
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ

Květková 418/12
130 00 PRAHA 3
ATELIER
DUBINSKÁ 2028
19016 PRAHA 9 – ÚJEZD NAD LESY

IČO 43057501
DIČ CZ5508122059
PK@VONEŠ.CZ
TEL. 602311773



TABULKA REVIZÍ			
REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	VYPRACOVAL

NÁZEV STAVBY VÝMĚNA ELEKTROINSTALACE A UPS VE 4.NP OBJEKTU DĚTSKÉHO CENTRA KARLOVY VARY p.o. ŽÍTKOVA 1267/4, 360 01 KARLOVY VARY Projektová dokumentace pro provedení stavby				Projektování elektrických zařízení Elektroinstalace ve zdravotnictví EP-PROJECT KÚRA Nad Nádražím 200, 363 01 Ostrov Tel. : +420 605 178 561 e-mail: skura@seznam.cz	
HLAVNÍ PROJEKTANT Ivan Křesina	ARCHITEKT	PROJEKTANT Ing. Karel VONEŠ	VYPRACOVAL Ing. Karel VONEŠ	STUPEN DPS	DATUM 03/ 2025
OBJEDNATEL / INVESTOR Dětské centrum Karlovy Vary, Žitkova 1267/4, 360 01 Karlovy Vary				MĚŘÍTKO 1:50	FORMÁT A4 4 A4
ČÁST D1.4.5. – EPS (ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE)				ZAKÁZKA ČÍSLO EP05-2025	
NÁZEV VÝKRESU BLOKOVÉ SCHÉMA				ČÍSLO VÝKRESU D145_b3	REVIZE 00
TENTO DOKUMENT JE VLASTNOSTÍ SPOLEČNOSTI CHYÁLEK ATELIER s.r.o., BEZ PŘEVÁLNÉHO SOUHLASÍ ODPovědného ZÁSTUPCE FIRMY CHYÁLEK ATELIER s.r.o. NESMÍ BÝT DOKUMENT KOPÍROVÁN, POUŽIT NEBO PŘEDÁN TŘETÍ OSOUBOU K DALŠÍMU POUŽITÍ					