


LEGENDA	LEGENDA IZOLACÍ
PŘÍVODNÍ POTRUBÍ	TEPELNÁ IZOLACE
ODVODNÍ POTRUBÍ	TEPELNÁ IZOLACE DO PLECHU
OVLADÍČ JEDNOTKA - VSTĚNÍ	POŽÁRNÍ IZOLACE 90 min
OVLADÍČ JEDNOTKA - STŘEŠNÍ KAZETOVÁ	
PROTEKTOŠOVÁ ŽALUZIE - SÁNĚ	LEGENDA ŠÍPEK
PROTEKTOŠOVÁ ŽALUZIE - VÝFUK	OZNAČENÍ PRO PŘEVÁDĚNÍ VZDUCHU
VÝSTUHA - ODVODNÍ	OZNAČENÍ PRO ODVÁDĚNÍ VZDUCHU
VÝSTUHA - PŘÍVODNÍ	OZNAČENÍ PRO PŘEPUŠTĚNÍ VZDUCHU
ANEMOSTAT HRANATÝ - ODVODNÍ	OZNAČENÍ PRO SÁNĚ VZDUCHU
ANEMOSTAT HRANATÝ - PŘÍVODNÍ	OZNAČENÍ PRO VÝFUK VZDUCHU
ROZDÍLNÁ JEDNOTKA	
FCU JEDNOTKA KANÁLOVÁ / PODSTROPNÍ	
FCU JEDNOTKA PŘESNĚ KLIMATIZACE	
STĚBNOVÁ VÝSTU	
TALBOVÝ VENTIL - ODVODNÍ	
TALBOVÝ VENTIL - PŘÍVODNÍ	
VĚTRACÍ MŮČKA	
VENTILÁTOR	
REGULAČNÍ KLAPEK SE SERVO POKYHEM	
REGULÁTOR VARIABILNÍ PRŮTOKU	
REGULÁTOR KONSTANTNÍHO PRŮTOKU	
TELUMÍ HLAVOU KRUHOVÝHRANATÝ	
ZPĚTNÁ KLAPEK	
ŽALUZIOVÁ KLAPEK	
POŽÁRNÍ KLAPEK KRUHOVÝHRANATÝ SE SERVO POKYHEM	
POŽÁRNÍ STĚNOVÝ UZÁVĚR	
STĚNOVÝ UZÁVĚR	
MNOŽSTVÍ PŘÍVODNÍCH VZDUCHŮ	
MNOŽSTVÍ ODVODNÍCH VZDUCHŮ	

MÍSTO: <div style="text-align: center;"> SOS112 - SPOLEČNÉ OPERAČNÍ STŘEDISKO IZS KARLOVARSKÉHO KRAJE </div>	STUPNĚNÍ PD: DOKUMENTACE PRO PŘÍJÍMÁNÍ ŽADŮ - DPS OBLAST: SO-101 - Budova SOCHS112 PROFESIE: D.1.4.03 - VZDUCHOTECHNIKA VZT
INVESTOR A OBJEDNATEL: Karlovarský kraj, I.ČO 70091168 Závěreži 350/88, 367 00 Karlovy Vary - Dvory	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 300801514 AUTORIZACE: Datum: 07/2024
MÍSTO STAVBY: Závěreži 367 00 Karlovy Vary - Dvory Datum: 30.11.2024 I.ČO 70091168 Závěreži 367 00 Karlovy Vary - Dvory	FORMÁT: A4x64 KÓPE: 1
GENERALNÍ PROJEKTANT: 	INTAR a.s. Bazulova 9117a, 602 00 Brno Tel.: +420 542 211 111 e-mail: info@intar.cz
VEDOUCÍ PROJEKTU: ING. MARTIN STRANAD, mstrnad@intar.cz HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ZACHOVATĚL KTS-ČZ, s.r.o. Závěreži 196 1755, 368 174 Karlovy Vary Kancelář technických specializací www.kts-cz.cz - info@kts-cz.cz IČO: 2019593	MĚRITKO: <div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">1 : 50</div> PŘÍLOHA: <div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">PŮDORYS 4.NP</div>
DOPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. ONDŘEJ KOŠNÁ, kosna@kts-cz.cz VYPRACOVAL: ING. ONDŘEJ KOŠNÁ, kosna@kts-cz.cz LENKA RAMPASOVA, rampasova@kts-cz.cz	ČÍSLO PROJEKTU: 300801514-SO-101-D.1.4.03 ČÍSLO 103 REVIZE:

PUDORYS 4.NP