













TABULKA MÍSTNOSTÍ STŘECHA_DSP		
OZN. MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA
5.001	VEGETAČNÍ INTENZIVNÍ STŘECHA	1098,59 m <sup>2</sup>
Celkový součet:		1098,59 m <sup>2</sup>


LEGENDA:

- |   | ROZVADĚČ MAR             |
|---|--------------------------|
|  | TECHNOLOGIE OVLÁDANÁ MAR |
|  | VÝVOD                    |
|  | OVLÁDACÍ JEDNOTKA        |
|  | IRC REGULÁTOR            |
|  | ČIDLO ROSNÉHO BODU       |
|  | ČIDLO TEPLOTY            |
|  | ČIDLO DETEKCE PLYNU      |
|  | DETEKCE ZAPLAVENÍ        |
|  | ČIDLO DETEKCE CO         |
|  | OKENNÍ KONTAKT           |
|  | TLAČÍTKO                 |
|  | VODOMĚR                  |



## POZNÁMKY:

NN ČÁST : 3+N+PE, AC 50Hz, 230/400V / TN-C-S  
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3  
NN ČÁST: ZÁKLADNÍ - ISOLACÍ KRYTÍM  
NN ČÁST: PŘI PORUŠE - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
V OBJEKTU PROVEDENO POSPOJOVÁNÍ DLE ČSN 33 2000-5-54 ed.3

OSAZOVÁNÍ KONCOVÝCH PRVKŮ DLE KOORDINAČNÍCH VÝKRESU, VÝKRESŮ KONCOVÝCH PRVKŮ. TYTO VÝKRESY JSOU NADŘÁZENY TĚMTO VÝKRESŮM.



VÝŠKOVÝ SYSTÉM B<sub>p</sub>v ±0,000 = 388,700 m n. m.

AKCE:	SOS112 - SPOLEČNÉ OPERAČNÍ STŘEDISKO IZS KARLOVARSKÉHO KRAJE	STUPEŇ PD:	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY - DPS		
		OBJEKT:	SO-101 - Budova SOS112		
		PROFESE:	D.1.4.04 - MĚŘENÍ A REGULACE MAR		
INVESTOR A OBJEDNATEL:	Karlovarský kraj, IČO 70081168 Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary - Dvory	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	30080151-4	AUTORIZACE:	
MÍSTO STAVBY:	Závodní, 360 21 Karlovy Vary - Dvory pozemkové parc. c. 527/163, k.ú. Karlovy Vary	DATAUM:	07/2024		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	 INTAR s.r.o. Benešova 811/12a, 602 00 Brno tel. +420 542 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz	FORMÁT:	10xA4	KOPIE:	
VEDOUcí PROJEKTU:	ING. MARTIN STRNAD, mstrnad@intar.cz	MĚŘÍTKO:	1:100	PŘÍLOHA:	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ING. MARTIN STRNAD				
ZHOTOVITEL ČÁSTI:	 explan s.r.o. Měcholcá 18/12a, 140 00 Praha 4 tel. +420 725 955 900 www.explan.cz, explain@explan.cz				PŮDORYS STŘECHY
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. MAREK HOLCMAN	EVIDENČNÍ ČÍSLO:	30080151-4/SO-101/D.1.4.04	ČÍSLO PŘÍLOHY:	105
VYPRACOVAL:	MARTIN VLČEK	REVIZE:			