

JHK



LEGENDA ARMATUR:		
ZNAČKA:	POPIS:	POZNÁMKA:
	FILTR	
	UZAVÍRAČÍ KLAPKA	
	ZPĚTNÁ KLAPKA	
	OBĚHOVÉ ČERPADLO	
	VYVÁŽOVACÍ VENTIL	5xDN–před 2xDN za ventilem!
	KULOVÝ KOHOUT	
	REGULÁTOR DIFFERENČNÍHO TLAKU	PROPOJIT S VV KAPILÁROU
	DOVOUCESTNÍ REGULAČNÍ VENTIL	DOD. M+R
	MĚŘIČ TEPLA	10xDN–před, 5xDN za měřičem!
	TROJCESTNÍ SMĚŠOVACÍ VENTIL	
	ODVOZUŠNOVACÍ VENTIL	VČETNĚ KULVENTILU DN15
	POUSTNÝ VENTIL	SVEĐEN DO KANALIZACE
	KOMPENZÁTOR	
	MANOMETER	VČ. KK A "U" TRUBICE
	TEPLOMĚR	
	VYPOUŠTĚCÍ VENTIL	
	KOMPENZÁTOR	
	TLAKOVĚ NEZÁVISLÝ VYVÁŽOVACÍ A REGULAČNÍ VENTIL S ELEKTŘICKÝM POHONEM NASTAVENÍ ST. 4	
	FAN COIL	

INDUKČNÍ JEDNOTKA

POZNÁMKA: VEŠKERÉ ZÁVITOVÉ ARMATURY OPATŘIT KONTRA SROUBENÍM

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:

AKCE: SOS112 - SPOLEČNĚ OPERAČNÍ STŘEDISKO IZS KARLOVARSKÉHO KRAJE		STUPEŇ PD: DPS - DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
INVESTOR A OBJEDNATEL: ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO OBRANY KARLOVARSKÝ KRAJ		OBJEKT: SO-101 - BUDOVA SOS 112
MÍSTO STAVBY: Zavodň, 350 06, Karlovy Vary pozemek parc. č. 527/163, k.č. Karlovy Vary		ČÁST DOKUMENTACE: D.1.4.02.1-UT-CHL
GENERALNÍ PROJEKTANT:  INTAR a.s. Bezručova 611/17, 602 00 Brno tel.: +00543 462 211 www.intar.cz, info@intar.cz		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 3008015-1.4
VEDOUcí PROJEKTU: ING. MARTIN STRNAD, mstrnad@intar.cz		AUTORIZACE: 1
HLAVNÍ INŽENÝR STAVBY: ING. MARTIN STRNAD		DATUM: 07/2024
ZHOTOVITEL ČÁSTI: KTS-ČZ, s.r.o. Karlová technická společnost Zavodň Míru 5785, 360 17 K.č. Zavodň tel.: +420 353 595 030 www.kts-cz.cz, info@kts-cz.cz, z.2201063.3		FORMÁT: B4 x A4
ODOPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. PAVEL VDOVEC, vdvovec@kts-cz.cz		KOPIE: 1
VYPRACOVAL: ING. PAVEL VDOVEC, vdvovec@kts-cz.cz PETR SYKORA, sykora@kts-cz.cz		MĚŘÍTKO: -
VÝKRES:		SCHEMA ZAPOJENÍ INDUKČNÍCH JEDNOTEK A FCU - CHLÁZENÍ - JIN
EVIDENČNÍ ČÍSLO: 3008015-1/50-101/D.1.4.02.1		ČÍSLO VÝKRESU: 107
REVIZE:		