


TABULKA MĚŘNOSTÍ 3NP-DPS		
ČÍSLO MĚST.	ÚČEL MĚŘNOSTI	POLOHA
3.001	CHODBA	13,94 m²
3.002	KANCELAR VEDOUcí ZOS	28,85 m²
3.003	PŘESNÁ WC - DAMY	5,85 m²
3.004	KABINA WC - DAMY	1,45 m²
3.005	KABINA WC - DAMY	1,45 m²
3.006	PŘESNÁ WC - PANI	4,35 m²
3.007	PŘESNÁ WC - ZPS	4,10 m²
3.008	KABINA WC - PANI	2,22 m²
3.009	KUCHYNKA	14,05 m²
3.010	OPERAČNÍ SAL. - ZPS	107,83 m²
3.011	OPERAČNÍ SAL. KŘÍŽ ŘEZNÉ - ZPS	30,38 m²
3.003	CHODBA	10,59 m²
3.021	OPERAČNÍ SAL. - PDS	104,37 m²
3.029	OPERAČNÍ SAL. PDS/PDS	11,64 m²
3.029	KRIZOVÉ ŘEZNÉ	10,55 m²
3.032	KRIZOVÉ MĚSTNOST	21,06 m²
3.034	TALNA MĚSTNOST	11,22 m²
3.035	KUCHYNKA	39,04 m²
3.036	KABINA WC - PANI	1,57 m²
3.037	PŘESNÁ WC - PDS	5,10 m²
3.038	KABINA WC - PANI	1,57 m²
3.039	KABINA WC - PANI	1,57 m²
3.040	OPERAČNÍ SAL. - PDS	23,59 m²
3.041	PŘESNÁ WC - DAMY	5,85 m²
3.042	KABINA WC - DAMY	1,45 m²
3.043	KABINA WC - PANI	2,22 m²
3.044	PŘESNÁ WC - DAMY	5,85 m²
3.045	KABINA WC - DAMY	1,45 m²
3.046	KABINA WC - DAMY	1,45 m²
3.047	KANCELAR	24,16 m²
3.048	OPERAČNÍ SAL. - MP	114,16 m²
3.049	CHODBA	17,44 m²
3.051	OPERAČNÍ SAL. - HES	203,87 m²
3.052	PŘESNÁ WC - PANI	4,46 m²
3.053	PŘESNÁ WC - PANI	5,96 m²
3.054	KABINA WC - PANI	2,22 m²
3.055	PŘESNÁ WC - DAMY	5,85 m²
3.056	KABINA WC - DAMY	1,45 m²
3.057	KABINA WC - DAMY	1,45 m²
3.058	TAKTICKÁ MĚSTNOST	24,50 m²
3.059	USPOŘÁDÁNÍ OPERAČNÍ STŘEDISKO	65,26 m²
3.060	PŘESNÁ WC - OSPO	4,30 m²
3.061	KABINA WC - OSPO	6,17 m²
3.062	PŘESNÁ WC - OSPO	4,30 m²
3.063	KABINA WC - OSPO	6,17 m²
3.064	ZEMNÍ ZÁHRADA - ZPS PDS	15,39 m²
3.065	ZEMNÍ ZÁHRADA - MP HES	14,83 m²
3.066	UKLONOVÉ SCHODIŠTĚ	25,15 m²
3.067	UKLONOVÉ SCHODIŠTĚ	24,69 m²
3.068	MEZINÁROVNÍ SCHODIŠTĚ	9,27 m²
3.069	MEZINÁROVNÍ SCHODIŠTĚ	9,27 m²
3.070	MEZINÁROVNÍ SCHODIŠTĚ	9,27 m²
3.071	VÝTĚH	4,52 m²
3.072	VÝTĚH	4,52 m²
3.401	INSTAL. SÁDRA	11,48 m²
3.402	INSTAL. SÁDRA	3,91 m²
3.403	INSTAL. SÁDRA	3,91 m²
3.404	INSTAL. SÁDRA - ŠLP	1,25 m²
Celková součet:		1381,88 m²

LEGENDA SVÍTIDEL



- A1 - stropní vestavné/přisazené/závěsné lineární clonečné LED svítidlo 230V/50Hz, 15W / 827 až 865 (TW), 1700 lm., DALI, IP20, l ≤ 1200mm, bílé
- A4 - stropní přisazené lineární clonečné LED svítidlo s MPO 230V/50Hz, 15W / 830, 1200 lm., DALI, IP20, l ≤ 1200mm, bílé
- A5 - stropní přisazené válcové LED svítidlo 230V/50Hz, 15W / 830, 800 lm., d ≤ 90mm, bílé
- A6 - stropní přisazené lineární clonečné LED svítidlo s PC krytem 230V/50Hz, 25W / 840, 2700 lm., DALI, IP66, l ≤ 1400mm, šedé
- B - nástěnné lineární LED svítidlo 230V/50Hz, 25W/830, 2 000lm, l=600 mm, IP20, bílé
- C - nástěnné LED svítidlo 230V/50Hz, 15W/830, 800lm, IP54, DALI, bílá
- C2 - nástěnné LED svítidlo 230V/50Hz, 15W/827, 800lm, IP54, DALI, bílá
- D - nástěnné LED svítidlo 230V/50Hz, 15W/827, 800lm, IP54, DALI, bílá
- M - venkovní lineární LED modul 24VDC, 7Wlm/826, 476 lm/m, difúzní, IP66, IK10, III, konektorové připojení, odolný UV záření, vč. příslušenství
- N1 - vestavné nouzové LED svítidlo 24V DC ±25 %, antipanická optika, 1W, 120 lm, 4000K, CBS, IP43/20, III, bílé
- N2 - vestavné nouzové LED svítidlo 24V DC ±25 %, optika pro únikové cesty, 1W, 120 lm, 4000K, CBS, IP43/20, III, bílé
- N3 - vestavné nouzové LED svítidlo 24V DC ±25 %, asymetrická optika pro zdůraznění místa, 1W, 120 lm, 4000K, CBS, IP43/20, III, bílé
- N4 - přisazené/závěsné nouzové LED svítidlo 230V/AC, 176-280V/DC, 7W, 500 lm, 4000K, CBS, IP40, I, bílá
- N5 - přisazené/závěsné nouzové LED svítidlo 230V/AC, 176-280V/DC, 3W, 130 lm, 4000K, CBS, IP40, I, bílá
- N6 - přisazené/závěsné nouzové LED svítidlo 230V/AC, 176-280V/DC, 3W, 250 lm, 4000K, CBS, IP40, I, bílá
- N7 - přisazené nouzové čtvercové LED svítidlo 230V/AC, 176-280V/DC, 7W, 400 lm, 4000K, CBS, IP65, I, nerez
- NH1 - nástěnné nouzové LED svítidlo 230V/AC, 176-280V/DC, 7W, 200 lm, 6500K, CBS, IP40, I, ocel
- NH2 - nástěnné nouzové LED svítidlo 230V/AC, 176-280V/DC, 7W, 200 lm, 6500K, CBS, IP40, I, ocel
- NV - nástěnné nouzové LED svítidlo 230V/AC, 176-280V/DC, 7W, 350 lm, 3000K, CBS, IP65, I, hliník
- NP1 - vestavné piktogramové nouzové LED svítidlo 230V/AC, 176-280V/DC, 3W, CBS, IP20, I
- NP2 - přisazené/závěsné piktogramové nouzové LED svítidlo 230V/AC, 176-280V/DC, 3W, CBS, IP20, I
- NP3 - přisazené/závěsné piktogramové nouzové LED svítidlo 230V/AC, 176-280V/DC, 10W, CBS, IP65, II

Označení svítidla
Výška umístění svítidla



REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV ±0,000 = 388,670m n. m.

AKCE:	SOS112 - SPOLEČNÉ OPERAČNÍ STŘEDISKO IZS KARLOVARSKÉHO KRAJE		STUPEŇ PD:	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY - DPS	
	INVESTOR A OBJEDNATEL: Karlovarský kraj, IČO 70891168 Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary - Dvory		OBJEKT:	SO-101 - BUDOVA SOS 112	
MÍSTO STAVBY:	Závodní, 360 06 Karlovy Vary - Dvory Pozemky parc. č. 5271/163 k.ú. 663549 Dvory		ČÁST DOKUMENTACE:	D.1.4.08 - SVT	
GENERALNÍ PROJEKTANT:	 INTAR a.s. Bezručova 811/16, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	30080151-4	AUTORIZACE:
VEDOUČÍ PROJEKTU:	ING. MARTIN STRNAD, mstrnad@intar.cz		DATUM:	07/2024	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ING. MARTIN STRNAD		FORMÁT:	8 × A4	
ZHOTOVITEL ČÁSTI:	 atelier světelná technika s.r.o. Bražčova 368/1, 161 00 Praha 6 tel.: +420 602 371 890 www.astatelier.cz, ast@astatelier.cz		KOPIE:	8 × A4	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. JIŘÍ PAVELKA		MĚŘÍTKO:	1:100	
VYPRACOVAL:	ING. ZUZANA PANSKÁ		VÝKRES:	PŮDORYS 3NP D.1.4.08_103_PŮDORYS 3NP	
			EVIDENČNÍ ČÍSLO:	30080151-4/SO-101/D.1.4.08	ČÍSLO VÝKRESU:
					REVIZE:
				103	